



Seksjon for strategi og utredning (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2018/19337-28
Saksbehandler: Hilde Marie Mjøs Karlsen
Dato: 4. april 2019
Deres ref.:

Helseverngodkjenning av Skeie skole

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fører tilsyn med skoler og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriften.

Skeie skole har blitt rehabilitert og fått nytt tilbygg, og søkte om godkjenning etter forskriften 12. april 2018.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Skeie skole helseverngodkjenning for en normalkapasitet på 500 elever, med følgende forutsetninger:

- Fordelingen av elever på de ulike trinnene er slik at alle elevene har tilgang til garderobeplasser i rimelig avstand fra sitt trinns garderobeareal og base.
- Fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer / andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn at arealet per person er minimum 2 m².
- Det skal være minimum 1 toalett per 20 elever.

Med normalkapasitet på 500 menes det at skolen kan ha flere elever enn 500 dersom forutsetningene er oppfylt.

Det forutsettes at resultat av radonmålinger utført etter rehabiliteringen sendes oss innen 30. april 2019.

Saksopplysninger

Dokumentunderlag

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Skeie skole mottatt 12. april 2018, tilsyn 5. september 2018, vår tilsynsrapport og forhåndsvarsel om vedtak datert 19. september 2018, skolens tilbakemelding på vårt forhåndsvarsel mottatt 26. september 2018, vårt vedtak med pålegg om retting av 8. oktober 2018, tilbakemelding fra skolen/skoleeier 14. desember 2018, tilbakemelding fra skoleeier 11. januar 2019, vårt forhåndsvarsel om avslag på søknad om helsevern godkjenning datert 16. januar 2019, og tilbakemeldinger fra skoleeier/skolen mottatt 24. januar, 28. januar, 12. februar, 11. mars og 12. mars 2019 med dokumentasjon på at alle avvik er lukket, og vårt forhåndsvarsel om helsevern godkjenning av 22. mars 2019. Det har ikke kommet merknader eller innsigelser til vårt forhåndsvarsel om vedtak innen den fastsatte fristen.

Til stede på tilsynet den 5. september var rektor Merete Aronsen, elevrådsrepresentant, verneombud Elin Skagseth Skurtveit, daglig leder SFO Anne Haga, prosjektleder Astrid Kalland fra Etat for utbygging, byggforvalter Tonje Myksvoll fra Etat for bygg og eiendom, områdeleder Margareth Stenberg fra BBSI, assisterende kommuneoverlege Jon Andreas Bratberg, samt overingeniørene Ragnhild Jarlsby og Hilde Marie Mjøs Karlsen fra Miljørettet helsevern.

Beskrivelse av søknaden

Søknaden gjelder godkjenning av Skeie skole. Det opplyses at skolen er dimensjonert for 500 elever. Skolen er en barneskole med elever fra 1. til 7. trinn.

Beskrivelse av skolen

Adresse: Øvre Råtræet 37, 5239 Rådal, gnr.: 119, bnr.: 446

Eier av virksomheten: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Eier av bygg/eiendom: Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom

Rektor ved virksomheten: Merete Aronsen

Skeie skole ligger i Rådal i Ytrebygda bydel, i nærheten av industriområder og et boligområde. Skolen ligger skjermet for trafikkstøy. Det er gang- og sykkelsti til skolen. Utearealet til skolen er variert og består blant annet av en grusbelagt fotballbane, dissestativ, skur med benker, ballbinge, asfaltert plass med «sykkelvei», klatrestativ og naturtomt.

Skolen består av flere bygg. Hovedbygget er fra 1983, og har blitt rehabilitert i perioden 2015-2017. Hovedbygget er på 1 plan, med hemser. Hemsene brukes ikke av elever. Hovedbygget har fått et nytt tilbygg (2015-2017). Tilbygget er på 860 m² og går over to etasjer. Tilbygget er universelt utformet i de arealene hvor elevene har tilgang. Hvert trinn har egen inngang med tilhørende garderobeplasser. 1. og 2. trinn holder til i klasserom, mens resten av trinnene har baser.

Skolen ble bygget ut i 2004, med et «buebygg» tilknyttet hovedbygget. Buebygget er på ett plan, og i denne delen av skolen har det ikke vært gjennomført tiltak i forbindelse med rehabiliteringen. I buebygget ligger alle spesialrommene ved skolen (kunst og håndverk, sløydsal, musikkrom og skolekjøkken / mat og helse).

En permanent paviljong (modulbygg) oppført i 2009 brukes av 5. og 7. trinn. Skolen har vurdert at paviljongen er det bygget som er best tilrettelagt for rullestolbrukere, ettersom det har brede korridorer og enkel atkomst.

Netto undervisningsareal er oppgitt å være 2645,70 m², dette arealet inkluderer baser/hjemmeområder/grupperom, gymsal inkludert scene (265,2 m²) og vestibyle bygg B (129,1 m²) og alle rom i K/H (kunst/håndverk). Utearealet er oppgitt å være 23 300 m². Skolen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem, har balansert ventilasjonsanlegg, og er universelt utformet.

Skolen har 29 toaletter som er tilgjengelig for elevene. Av disse er 5 HCWC.

Skolens internkontrollsystem

Forskriftens krav: Skoler skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterlevs. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Skeie skole sitt internkontrollsystem etter forskriften ble gjennomgått 5. september 2018. Til stede var rektor Merete Aronsen, verneombud Elin Skagseth Skurtveit, daglig leder SFO Anne Haga, prosjektleder Astrid Kalland fra Etat for utbygging, områdeleder Margareth Stenberg fra BBSI, assisterende kommuneoverlege Jon Andreas Bratberg, samt overingeniørene Ragnhild Jarlsby og Hilde Marie Mjøs Karlsen fra Miljørettet helsevern.

Skolen har etablert et internkontrollsystem som synes å ivareta forskriftens krav. Rektor kunne vise frem alle etterspurte dokumenter og rutiner.

Vurdering

Skeie skole har fått et nytt og moderne tilbygg, og har blitt rehabilitert til en standard som synes å ivareta dagens krav. Skolen har et romslig og godt tilrettelagt uteareal. De oppgitte undervisningsarealene vurderes som tilstrekkelige i forhold til det omsøkte antall elever.

Skolen har forbedringspotensialer knyttet til universell utforming. Det er løfterampe ved hovedinngang i vestibyle/fellesareal (rom 102), og inngangen til garderobe i enden av paviljongen, som i praksis ble benyttet som hovedinngang av elevene, hadde ikke rampe / trinnfri adkomst. Ved eventuell fremtidig ombygging / rehabilitering bør det vurderes rampe for å bedre ivareta krav om universell utforming.

Skolen har i perioder opplevd problemer med lukt fra nærliggende industri. Dersom det er vedvarende problemer med lukt fra industriotter, eller andre forhold som kan ha negativ virkning på elevenes helse, må skolen melde dette til Miljørettet helsevern. Det bør også gjøres tiltak ved luftinntaket til ventilasjonsanlegget til paviljongen slik at det ikke er rettet mot industriområdet.

Det er rektors ansvar å påse at forutsetningene i vedtaket er oppfylt. Dersom rektor er usikker på hvor mange ekstra elever kan ha utover 500, kan rektor ta kontakt med Miljørettet helsevern for veiledning og befaring.

Skolen har et velfungerende internkontrollsystem. Det er viktig at skolen reviderer sitt internkontrollsystem jevnlig slik at det til enhver tid er tilpasset skolens behov.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av skolens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Med hilsen
Helsevernenheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder Miljørettet helsevern
Hilde Marie Mjøs Karlsen - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Skeie skole, Seksjon for strategi og utredning (Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, Etat for utbygging, EBE Byggtekniskavdeling sentralt (Arbeidssted)

Informasjon og forvaltningsrettigheter

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i skolen - Helsedirektoratets veileder IS-2073 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Miljørettet helsevern fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: mhv@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.