



BERGEN KOMMUNE

ETAT FOR HELSETJENESTER

Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen
Telefon 55 56 52 00
Telefaks 55 56 52 13
etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune/etatforhelsetjenester

Amalie Skram videregående skole
Lungegårdskaian 40
5015 BERGEN

ARKIV

Bksaksnr: 2015\31532
KOMTMHV: 2015\20309

1642

27.01.2016

**UNDERRETNING OM VEDTAK - GODKJENNING AV AMALIE SKRAM
VIDEREGÅENDE SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN
I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler og har godkjenningsmyndighet etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Amalie Skram videregående skole mottatt 03.06.08 og 03.07.15, vår planuttalelse datert 25.08.08, tilbakemelding på vår planuttalelse fra Hordaland fylkeskommune, mottatt 19.09.08. Videre viser vi til e-postkorrespondanse i tidsrommet 20.06.13 – 15.12.14 vedrørende innsending av tegninger, bilder fra skolen, utførte tiltak, utarbeiding/innsending av internkontrollsystemdokument 03.07.15, vårt forhåndsvarsel om vedtak om helseverngodkjenning av Amalie Skram videregående skole datert 28.01.15 samt til internkontrollrutiner mottatt på e-post 18.01.16.

Det er ikke mottatt merknader til vårt varsel datert 28.01.15. Vi har imidlertid ved en inkurie varslet skolen godkjent for 270 elever. Dette er i vedtaket endret til 1000 elever.

Det er avholdt befaring 05.04.13 og 07.08.14. På ferdigbefaring var drifts- og vedlikeholdssjef Roald Orvedal og overingeniør Svein Kjellevold fra eideomsseksjonen i Hordaland fylkeskommune, rektor Bjørn Lyngedal, kontorsjef Kristine Stenhaug samt Randi M. Hetland fra Miljørettet helsevern.

Det ble avholdt et møte i forbindelse med tilsyn av skolens internkontrollsystem den 17.12.14. Tilstede på tilsynet var rektor Bjørn Lyngedal, kontorsjef Kristine Stenhaug overingeniør Svein Kjellevold samt Randi M. Hetland fra Miljørettet helsevern.

Lovgrunnlag

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr. 928

med tilhørende veileder fra Statens helsetilsyn.

Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1995 nr. 66, som nå er opphevet og erstattet av lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29. Denne trådte i kraft 1. januar 2012. Myndighet etter folkehelseloven er delegert til Etat for helsetjenester. Det ble i søknad om helsevern godkjenning mottatt 03.06.08 oppgitt at det skulle være maksimalt 903 elever på Amalie Skram videregående skole. Dette tallet er senere oppjustert til å omfatte maksimalt 1000. Innvendig undervisningsareal oppgis til å være på ca 14000 m² mens utearealet på taket oppgis å være om lag 700 m². I tillegg er området rundt skolen tilrettelagt for at elevene kan ha sosialt samvær samt med ulike innretninger for fysisk aktivitet.

Amalie Skram videregående skole er bygd for å erstatte tilbudet som Bjørgvin videregående skole, Tanks Videregående skoler og Bergen Handels Gymnas har gitt. Sistnevnte skoler er nå lagt ned. Totalt får Amalie Skram ca 1000 elevplasser. Disse fordeles med 810 elever på Studiespesialiserende, 150 elever på Service og samferdsel, 30 elever på Påbygging til generell studiekompetanse, 15 elever på Medie og kommunikasjon. Skolen er delt inn i fløyer, slik at elever på samme trinn plasseres i egne områder. Service og samferdsel får også en egen fløy.

Amalie Skram har to klasser med redusert elevtall i Service og samferdsel. Hver av klassene vil ha 8-10 elever og får tilrettelagt undervisning av lærer og arbeidsleder.

Skolen har egen idrettshall og i forbindelse med idrettshallen er det et treningssenter på ca 200 m². Hovedformålet med anlegget er å kunne gi best mulig kvalitet i forbindelse med gjennomføring av kroppsøving på skolen. Området utstyres slik at elevene får mulighet til større variasjon og individuell tilrettelegging i treningen. På ettermiddager og i fritimer vil senteret være tilgjengelig for elever. Det vil organiseres en ordning med vakt og veiledning, for å sikre rett bruk av utstyret.

Amalie Skram er samlokalisert med Bergen kommune sitt nye nasjonale svømmeanlegg - AdO arena. Det tilbys derfor undervisning i toppidrett svømming.

Utearealet er delvis lagt til rette på tak på nordøst-siden av bygget (lagt inn mellom «to fløyer») samt på sørøst-siden av bygget mot Store Lungegårdsvann, der det er lagt til rette med ulike arrangement. Det er også lagt til rette rundt bygget samt inne i hver etasje med sitteplasser og sosiale møteplasser for elevene i tillegg til en stor vestibyle/skoletorg.

Det skal legges til rette med 10 HC parkeringsplasser, og ca 200 sykkelparkeringsplasser.

Bygget er lagt til rette med universell utforming. Det er heis i bygget og et HCWC i hver toalettkerne i hver etasje. Det er tilstrekkelig antall toaletter tilgjengelig for det antall elever det er søkt godkjenning for.

Bygget har i hovedtrekk følgende funksjoner på de ulike nivåene/etasjene:

Nivå 1:

Inngangsparti, gymnastikkhall og treningsrom med tilhørende garderobes, svømmehall med tilhørende garderobes, inngang til et stort auditorium

Nivå 2:

Vestibyle og kantine, rom som kan brukes i Service- og samferdsel, tribuner samt tilhørende fasiliteter til gymsal og svømmehall, administrasjonsfasiliteter, sanitæranlegg.

Nivå 3:

Skoleedel med klasserom, arbeidsrom, grupperom, myldreareal, sanitæranlegg, lærerarbeidsplasser

Nivå 4:

Skoleedel med klasserom, arbeidsrom, grupperom, myldreareal, sanitæranlegg, lærerarbeidsplasser, auditorium, bibliotek, naturfagsrom/biologirom, helsesøster- og legekantor,

Nivå 5:

Skoleedel med klasserom, arbeidsrom, grupperom, myldreareal, sanitæranlegg, lærerarbeidsplasser, auditorium, fysikk og kjemilaboratorier, språklab, ontor,

Nivå 6:

Skoleedel med klasserom, arbeidsrom, grupperom, formidlingsrom, myldreareal, sanitæranlegg,

Det opplyses at virksomheten vil kunne oppleve sjenanse i form av støy og luftforurensing. Det er tatt hensyn til luftforurensingen ved å legge til rette for rensing av og plassering av ventilasjonsanleggenes luftinntak. Det opplyses og så at NS 8175 kl C er lagt til grunn ved etableringen av skole/svømmehall.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på elevenes helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at skolen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på elevene sitt arbeidsmiljø. Skolens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering av forholdene i skolens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr skolen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Skolen har skriftlige rutiner for sikkerhetskontroll av ute- og inneområder og kan dokumentere at det arbeides med ulykkesforebyggende arbeid.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Skolen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimate, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger må utføres som langtidsmålinger i løpet av 2015. **Resultatene må sendes Etat for helsetjenester senest innen 31.12.16.**

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal skolen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov. Skolen har en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold. Det er ansatt en elevinspektør på skolen som jobber med disse forholdene. I tillegg er det ansatt en helsesøster i 100 % stilling samt to psykologer i til sammen 100 % stilling.

Skolen har mobbeplan men ikke utviklet sin egen enda. Det legges imidlertid stor vekt på å fremme et positivt psykososialt miljø for elevene dette blir tatt opp på kontaktsamtalene. Mobbeplanen må tilpasses skolen.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Amalie Skram videregående skole:

- Rutine for oppgaver ved brann/brannøving. Risikovurdering brann. Generell

branninstruks. Beredskapsplan ved brann m.m.(11.12.14)

Mottatt 15.12.14

- Renholdsplan/rutiner
- Vernerundeskjema
- Skjema for medikamenthandtering
- Rutine for vernerunde
- Rutiner i forb. med blodsmitteuhell
- HMT egenerklæring
- Overordna plan for kriseberedskap i Hordaland fylkeskommune

Under gjennomgang av skolens internkontrollsystem manglet følgende skriftlige rutiner.

- målsetning for virksomhetens arbeid med internkontrollsystemet etter forskriften.
- rutiner for opplæring i internkontrollarbeid etter forskriften.
- årshjul som viser en oversikt over hva som skal gjøres og når tid i forold til internkontrollarbeid.
- rutiner for revidering av internkontrollsystemet.
- rutine for at det skal tas kontakt med tilsynsmyndighet, Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern eller smittevernlegen i Bergen kommune.

Disse rutinene ble mottatt 18.01.16.

Det er utarbeidet en HMT - egenerklæring som ved signatur av rektor/repr. fra ansatte stadfestes at det arbeides systematisk for å oppfylle kravene i HMT lovgivning og forskrift om systematisk helse miljø og tryggleiksarbeid i verksemda (internkontrollforskrifta). Det bør lages noe tilsvarende for krav etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, § 4 Internkontroll.

VURDERING

Amalie Skram videregående skole ligger fint til ved Store Lungegårdsvann på Nygårdstangen, men bygget er lokalisert like ved Åsaneveien og «spagettikrysset» inn mot Bergen sentrum og er derfor utsatt for trafikkstøy og noe luftforurensing. Elevene har tilgang til flere områder med tilfredsstillende støyforhold på uteområdet som er tilrettelagt med mulighet for ulike aktiviteter. I tillegg har vi mottatt informasjon om at elevene kan bruke turveien langs Store Lungegårdsvann. Det er lagt til rette med rensing på luftinntaket til balansert ventilasjon og tatt hensyn til hvor luftinntaket er plassert.

Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern vurderer de oppgitte areal som tilstrekkelige i forhold til antall omsøkte elever. Det er rektors/leders ansvar å påse at fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² overholdes.

Skolen ser stort sett ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem, og har stort fokus på elevenes trivsel i hverdagen. Det er viktig at skolen kontinuerlig arbeider med internkontrollsystemet og reviderer dette jevnlig slik at det til enhver tid er tilpasset skolens behov.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av skolens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Amalie Skram videregående skole. helseverngodkjenning for inntil 1000 elever. Det er rektors ansvar å påse at fordelingen av elever er slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves.


Det forutsettes at resultat av radonmålinger sendes Etat for helsetjenester senest innen 31.12.16.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunngitt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Randi M. Hetland
Overingeniør, Miljørettet helsevern

Kopi til:

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIV.PLAN, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN
FYLKESMANNEN I HORDALAND, STATENS HUS, PB 7310, 5020 BERGEN
HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/EIGEDOMSEKSJONEN, PB 7900, 5020 BERGEN