

DANIELSEN UNGDOMSSKOLE {PRIVATE }  
ST. JØRGENS GATE 8

5018 BERGEN

99/00537

NTB-99-1642

15.02.1999

**GODKJENNING AV DANIELSEN UNGDOMSSKOLE ETTER FORSKRIFT OM  
MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til inspeksjon den 29.01.1999.

Vi viser til søknad om godkjenning av Danielsen Ungdomsskole.

Befaring ble foretatt 29.01.99. Tilstede var skolens rektor Helge Thomsen, vaktmester Alvin Sandøy, verneombud Norvald M. Haug, elevene Gunhild Vilsvik og Harald Håland, fra Teknisk hygiene Arild Jensen og Janne Brovold.

**Søknad**

Skolen er en privat ungdomsskole, som ligger i sentrum av Bergen. Den har tre paralleller på hvert klassetrinn, noe som gir et maksimum på 270 elever. Skolen legger seg imidlertid på et lavere elevtall per klasse, og ønsker å ha ca. 240 elever tilsammen.

Skolens inneareal består, foruten ordinære klasserom, av spesialrom som datarom, gymnastikksaler med tilhørende garderobeanlegg, skolekjøkkenavdeling, naturfagrom med tilstøtende kjemikaliesamling og forskjellige rom til kunst- og håndverksaktiviteter. Virksomheten er tilpasset funksjonshemmede brukere med heis, HC-toalett og brede dører.

Skolens innendørsarealer ser ut til å være tilpasset elevtallet. Utendørsarealet består av et gatetun i en lite trafikkert gate. I følge elevrepresentantene ble skolens vestibyle og gangareale mye benyttet i frikvarterene. De eldste elevene har tillatelse til å forlate skoleområdet i storfrikvarteret.

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

## **INTERNKONTROLL**

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at virksomhetens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Helsemyndighetene vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Det må utarbeides en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. En slik kartlegging bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14.

### **Inneklima**

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg, jf § 19.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf § 13.

Det er viktig med oppfølging og internkontroll av renholdsrutinene.

### **Belysning**

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Vi har følgende merknad:

- Skolen mangler tavlebelysning i flere klasserom, samt naturfagrom. Selskap for lyskultur anbefaler høyere lysstyrke på tavle enn i resten av klasserommet, noe som vanskelig oppfylles uten separat tavlebelysning.

**Vedtak:** Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 godkjennes Danielsen Ungdomsskole for inntil 270 barn under forutsetning av at merknadene etterkommes.

Ingvar Tveit  
byveterinær

Arild Jensen  
helserådsinspektør