

SELJEDALEN SKOLE
VESTLUNDVEIEN 50

5145 FYLLINGSDALEN

2644/02

NTB-02-701006

27.06.2002{PRIVATE }

VEDTAK OM GODKJENNING AV SELJEDALEN SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om godkjenning av Seljedalen skole mottatt 28.06.99, vårt merknadsbrev av 29.07.99, søknad mottatt fra Bergen Bygg og Eiendom 11.04.02 samt vårt varsel om vedtak om godkjenning av 05.06.02.

Befaring ble foretatt av inneklimagruppen den 19.03.99.

{PRIVATE }Søknad

Skolens byggeår er 1976.

I følge opplysninger gitt av rektor ved skolen 24.05.02 var det totalt 220 elever i dag, og forventet elevtallet fra høsten 2002 er 224. Antall elever per klasse varierer fra 13 til 27.

Det finnes 4 spesialrom, gymsal og 11 klasserom med klassebase. Arealet i hvert klasserom varierer fra 56-80 m², men de fleste ligger på ca 60-62 m².

Det er rektors ansvar å påse at antall elever i klassene er i samsvar med arealnormen på minst 2- 2,5 m² per elev.

Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

{TC \1 "Søknad"}

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

Ved gjennomgang av skolen ble det påpekt en del mangler som nå er utbedret, jf. søsøking av skolen mottatt fra BBE 11.04.02.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Ulykkesforebyggende arbeid

Det er utarbeidet en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Handlingsplan for forebygging av elevskader ved Seljedalen skole er mottatt 30.04.02.

{PRIVATE }Inneklima{TC \l 1 " Inneklima"}

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Inneklimamålinger er foretatt i klasserom 2 og 7. Disse målingene viser at inneklimaet her er tilfredsstillende, og CO₂ verdiene ligger for det meste av tiden under den veiledende normen på 1000 ppm.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Handlingsplan for bedring av inneklima for Seljedalen skole er mottatt 30.04.02.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf. § 13.

Renholdsplan for Seljedalen skole er mottatt ved befaring.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Fyllingsdalen bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtaket:

Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 godkjennes Seljedalen skole.*

Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2 – 2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
Byveterinær

Henning Gøhtesen
avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM, KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN
FYLLINGSDALEN BYDELSADMINISTR., SPELHAUGEN 20, 5147 FYLLINGSDALEN
BYRÅSDAVALDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT, NEUMANNS GATE 1, 5015 BERGEN V/
ELI H. GUSTAVSON