



BERGEN BYGG OG EIENDOM
KOMMUNALT FORETAK
ALLEHELGENS GATE 2

5016 BERGEN

00732 / 06

HVE-06-1642
700623

29.05.2006

VEDTAK I FORBINDELSE MED HELSEVERN GODKJENNING AV TERTNES SKOLE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Tertnes skole mottatt 26.01.05, våre brev av 07.02.05, 18.02.05, 21.02.05, 07.12.05, 13.12.05, 16.12.05 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 11.02.05, 17.02.05, 25.02.05, 21.10.05, 22.12.05, 29.03.06 og 11.05.06.

Det søkes om godkjenning for maks. 401 elever.

Befaring ble foretatt 04.02.05. Tilstede var rektor, inspektør og Olav B. Solheim fra Helsevernetaten.

Søknad

Tertnes skole er oppført i flere byggetrinn, siste byggetrinn innehar 4 klasseromsbaser mens den eldre bygningsmassen inneholdt 14 klasseromsbaser, 5 spesialrom, grupperom og egen base for SFO. De eldre bygningene er rehabilitert de siste årene, dette innebærer at skolen har fått nytt ventilasjonsanlegg, klasseromsbasene er ombygget og bygget fremstår nå som tilfredsstillende.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.
Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m² per elev.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Handlingsplan for ulykkesforebygging er mottatt 15.05.06.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg.

Inneklimaplan er mottatt 15.05.06.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Renholdsplan er mottatt 15.05.06.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlege Åshild Larsdotter Vivelid ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Tertnes skole helseverngodkjenning for dagens elevbelastning på 401 elever.

Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Hordaland i henhold til *Lov om helsetjenester i kommunene* § 4a-12. Saksbehandlingsreglene i *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker* kap.VI kommer til anvendelse. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Klagefrist er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvær Tveit
leder

Olav B. Solheim
Olav B. Solheim
Avdelingsingeniør

KOPI TIL: TERNES SKOLE, GRØNSKJERET 5, 5114 TERTNES.