



ARKIV

HUNSTAD BARNEHAGE
HELSE BERGEN
PB.1

5021 BERGEN

01551 / 08

NTB-03-2121
710122

08.09.2008

VEDTAK OM GODKJENNING AV HUNSTAD BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning etter endring i drift mottatt 07.05.07, vår tilsynsrapport datert 18.10.07, tilbakemelding på utførte tiltak mottatt 29.11.07 samt til vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning datert 31.07.08.

Befaring ble foretatt 20.06.07. Tilstede på befaringen var barnehagesjef Ingunn Vassdal, styrer Inger Johanne Klausen, Maria Drivenes fra Fagavdeling for oppvekst samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

Søknad

Hunstad barnehage søker om helseverngodkjenning grunnet endring i drift. Barnehagen har fått nytt tilbygg for å kunne utvide barnetallet samt renovere den opprinnelige bygningen. Barnehagen har en helseverngodkjenning fra 23.04.03.

Barnehagen ligger i nær tilknytning til Haukeland sykehus og er en barnehage for ansatte i Helse Bergen.

Det er søkt om godkjenning for 42 barn fra 0-6 år. Inndeling i dag er som følger: 15 barn under 3 år og 27 barn over 3 år.

Innvendig netto leke- og oppholdsareal er i samarbeid med Fagavdeling for barnehage og skole satt til å være 208 m² og utearealet er oppgitt til å være 1195 m² som er om lag seks ganger så stort som innvendig netto lekeareal.

Det er tilrettelagt med hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vi har følgende merknader:

§ 13 Renhold og vedlikehold

Planløsningen i barnehagen er noe uheldig med tanke på skille mellom skitten og ren sone.

§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Det er med 8 parkeringsplasser ikke nok parkeringskapasitet for både ansatte og brukere av barnehagen. Helsevernetaten legger til grunn for sin vurdering en norm på 0,2 parkeringsplasser pr barn i barnehagen.

§ 19 Inneklima/luftkvalitet

Vi kan ikke se å ha mottatt måleresultat for radonnivå i bygget.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 07.05.07 og 07.04.06.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 07.05.07.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 07.05.07 og 07.04.06.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

Vurdering

§ 13 Renhold og vedlikehold

Planløsningen med tanke på ren og skitten sone er noe uheldig og det må til enhver tid fokuseres på ekstra godt renhold og at rutinene for bruk av rommene optimaliseres i disse sonene. Forutsetningen for å inkludere areal i netto leke- og oppholdsareal er at arealet holdes rent og fritt for støv og skitt.

§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Barnehagen har åtte tilgjengelige parkeringsplasser på sitt område. Dette er kun tilstrekkelig for bruk av foreldre i hente og bringesituasjon dersom barnehagen har tatt inn 42 barn. Styrer opplyser om at noen foreldre arbeider i tilknytning til Haukeland sykehus og som parkerer i parkeringshuset før de henter/leverer barna samt at en del familier går eller sykler vanligvis til barnehagen.

Parkeringsplassen skal forbeholdes foreldre/foresatte til henting og bringing av barn. Det er styrers ansvar å påse at antall parkeringsplasser til barnehagen er i tråd med antall barn.

§ 19 Inneklima/luftkvalitet

Det skal i følge styrer være utført radonmålinger som er sendt Helsevernetaten. Vi ber om at dokumentasjon på dette på nytt sendes oss da vi ikke kan se å ha mottatt slik dokumentasjon. Dersom nivået overstiger 200 Bq/ m³ må tiltak settes i verk for å sikre at radonnivået i inneluften ikke overstiger dette.

Ut fra en helhetsvurdering av Hunstad barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 52 barn over 3 år. Ved inntak av barn under 3 år skal det være om lag en stelleplass pr 10 barn og tilfredsstillende mulighet for aktivitet og hvile. Det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Hunstad barnehage helsevern godkjenning for inntil 52 barn på vilkår av at:

1. Det foretas et spesielt godt renhold i skitten sone og at rutinene for bruk av rommene optimaliseres, noe som til enhver tid må gjenspeiles i gjeldende renholdsplan.
2. Antall parkeringsplasser må forbeholdes foreldre/foresatte til henting og bringing av barn. Det er styrers ansvar å påse at antall parkeringsplasser til barnehagen er i tråd med antall barn.
3. Dokumentasjon på radonnivå sendes inn og at det evt. må utføres tiltak dersom radonnivået overstiger 200 Bq/ m³.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kapt. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Randi M. Hetland
overingeniør

Kopi til:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGIAVDELING V/MERETE BOGEN
POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIV.PLAN BYUTVIKLING, POSTBOKS 7700 BERGEN RÅDHUS, 5020
BERGEN