



HÅKONSHELLA BARNEHAGE AS  
HÅKONSHELLAVEIEN 125

5174 MATHOPEN

00913 / 09

NTB-03-2121

05.05.2009

7112B1

**VEDTAK I FORBINDELSE MED HELSEVERNGODKJENNING AV  
HÅKONSHELLA BARNEHAGE AS ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET  
HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Håkonshella barnehage AS etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* mottatt 24.01.05, vårt varsel om vedtak om retting av forhold datert 01.07.08, vårt vedtak om retting av forhold av 14.07.08, Deres tilbakemelding på vedtak mottatt 08.09.08, Deres brev vedrørende oppmåling av tomteareal mottatt 16.12.08, vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av 17.04.09 og Deres brev vedr. servicereport og lekeplassutstyr mottatt 29.04.09.

Det bekreftes i kopi av brev fra Gravdal Hage & Anlegg as, datert 27.04.09, at følgende lekeapparat er montert i henhold til gjeldende forskrifter: sjørøverskute (art. 4001), klatretårn (art 2066) rutsjebane for terreng (art 10041) og lekehaug med dekkgang.

Befaring ble foretatt den 14.09.07 og 30.06.08. Til stede på første befaring var styrer Elin Kristiansen, byggeleder Eirik Milde, eierne Vibecke Lokøy Hop og Laila Håkonshellen representant for utbygger Rolf Kobbeltveit, Maria Drivenes fra Oppvekstetaten, og Jon Djupvik fra Helsevernetaten. Tilstede på ferdigbefaring 30.06.08 var Laila Håkonshellen, Vibecke Hop, Elin Kristiansen, samt Sonja M. Skotheim, Viviann Sandvik og Karianne A. Tveitnes fra Helsevernetaten.

**SØKNAD**

Eier av barnehagen er Vibecke Lokøy Hop og Laila Håkonshellen.

Det søkes om godkjenning for ca 80 barn i alderen 0-6 år.

Samlet innendørs leke- og oppholdsareal er i søknad oppgitt å være 431 m<sup>2</sup>

Samlet utendørs leke- og oppholdsareal er i søknad oppgitt å være ca 2800 m<sup>2</sup>.

Åpningstiden til barnehagen vil være mellom 06.45 og 17.15 mandag til fredag.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Tidligere merknader fra Helsevernetaten er ifølge eier bekreftet utført.

## **INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf § 14. Barnehagen har et forbedringspotensial når det gjelder avviksbehandling av ulykker, nestenulykker og funn av avvik på vernerunder. Det må arbeides videre med utarbeiding av rutiner på dette området. Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 04.10.07.

### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 04.10.07.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte, jf § 13. Renholdsplan er mottatt 04.10.07.

### **Belysning**

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur), jf § 20.

## **VURDERING**

Håkonshella barnehage AS har blitt en flott barnehage med lyse og trivelige lokaler og romslige avdelinger. Uteområdet er flatt og lite utfordrende men det finnes imidlertid gode friluftsområder som ligger tett opp mot barnehagen sitt uteareal og som er lett tilgjengelige.

### **Areal**

**Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling for barnehage og skole satt til 388 m<sup>2</sup>. Utendørs lekeareal er beregnet til å utgjøre ca 2600 m<sup>2</sup>. Da er barnehagebygget (639 m<sup>2</sup>) og boder (36 m<sup>2</sup>) trukket fra det inngjerdede arealet.**

På bakgrunn av et helsefaglig skjønn er det godkjente leke- og oppholdsarealet for barnehagen vurdert ut i fra om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Veiledende normer for netto innedørs leke- og

oppholdsareal er 5,3 m<sup>2</sup> pr. barn under 3 år, mens det pr. barn over 3 år regnes 4 m<sup>2</sup>. Det skal være om lag en stelleplass pr 10 barn og tilfredsstillende mulighet for aktivitet og hvile. Det skal være mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene og at barnehagen har tilstrekkelig kapasitet mht. stelleplass, toaletter og garderober.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege ved Helsevernetaten, Arve Bang, sin tilråkning og begrunnelse.

**Vedtak:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Håkonshella barnehage AS helseverngodkjenning for inntil 80 barn mellom 0-6 år slik det er omsøkt. For barn under 3 år skal det regnes om lag en stelleplass pr 10 barn, hvor det er mulig å nå vasken fra barnet på stelleplassen. Det skal være tilfredsstillende kapasitet mht mulighet for aktivitet og hvile, garderobe- og toalettfasiliteter. Det er styrers ansvar at antall barn er tilpasset de overnevnte helsemessige arealbehov.**

**Vilkår for godkjenning:**


- Dokumentasjon på at lekeplussutstyret er montert og ettersett iht. *Forskrift om sikkerhet ved lekeplussutstyr* skal sendes Helsevernetaten innen 15.06.09.
- Det må kunne dokumenteres at konsentrasjonen av radon er under tiltaksgrensen på 200 Bq/m<sup>3</sup> innen 31.12.09. Dersom konsentrasjon er over tiltaksgrensen må utbedringer gjennomføres innen 31.03.10.

**Dersom det ikke sendes inn dokumentasjon på ovennevnte vilkår innen fastsatte frister, trekkes helseverngodkjenningen.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kapt. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten

  
Ingvar Tveit  
leder

  
Karianne A. Tveitnes  
overingeniør

Kopi til:

BYRÅSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI OG UTREDNING, POSTBOKS 7700,  
5020 BERGEN