

IDAVOLLEN BARNEHAGE  
ODINS VEG 41

5222 NESTTUN

*Mangler  
det. avmerkning*

00718 / 05

NTB-03-  
710806

18.05.2005

**HELSEVERN GODKJENNING AV IDAVOLLEN BARNEHAGE ETTER  
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER  
M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Idavollen barnehage mottatt 09.10.00, vårt brev av 12.03.01, søknad om godkjenning av tilbygg mottatt 09.02.05.

Befaringer ble foretatt 07.02.00 og 04.05.05. Tilstede ved den siste befaringsen var styrer Dagrun Svendsen, Ragnhild Mildestveit fra Oppvekstetaten og Elin Borgen fra Helsevernetaten.

**Søknad**

Barnehagen ligger like ved et idrettsanlegg på Skjold og har et variert utelekeområde på 2022m<sup>2</sup>.

Det søkes om godkjenning for maks. 74 barn fra 0-6 år.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

**Internkontroll**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

**Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 09.10.00.

### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Inneklimaplan er mottatt 09.10.00.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 09.10.00.

### **Belysning**

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

### **VURDERING**

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse og en felles fastsettelse med Ragnhild Mildestveit fra

Oppvekstetaten den 04.05.05. Følgende areal er lagt til grunn:

Lekerom 1,2 og 3 med henholdsvis  $14\text{m}^2$ ,  $11\text{m}^2$ , og  $29,4\text{m}^2$ , garderobene 6 og 11 med  $14,4\text{m}^2$  og  $15\text{m}^2$ , lekerom 13,15 og 16 med  $9,4\text{m}^2$ ,  $11,9\text{m}^2$  og  $33,2\text{m}^2$ , fellesrom 18 med  $19,8\text{m}^2$ , kjøkken 19 med  $14,3\text{m}^2$  der  $5,5\text{m}^2$  er trukket fra for innredning, lekerom 34,35,40 med  $14\text{m}^2$ ,  $11\text{m}^2$  og  $29,4$ , garderobe 36 og 28 med  $14,4\text{m}^2$  og  $11,1\text{m}^2$ , lekerom 42,43 og 45 med  $11,1\text{m}^2$ ,  $9,1\text{m}^2$  og  $23,7\text{m}^2$ , samt et grupperom 27 med  $8,4\text{m}^2$ .

Totalt leke- og oppholdsareal blir  $304,6\text{m}^2$ .

Forutsetning for å kunne ta med fingarderobene i netto leke- og oppholdsarealet, er at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgarderobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingarderobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Ut fra en helhetsvurdering av Idavollen barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 76 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med overlege Åshild L. Vivelid sin tilrådning og begrunnelse.

**Vedtak: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Idavollen barnehage helseverngodkjenning for inntil 76 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvar Tveit  
leder

Elin Borgen  
avd.veterinær

Kopi til:

OPPVEKSTETATEN, BYRÅDSAVD. OPPVEKST, LANDÅSVEIEN 31, 5097 BERGEN  
BERGEN BYGG OG EIENDOM KOMMUNALT FORETAK, ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN