



MULESVINGEN BARNEHAGE
MULESVINGEN 2

5035 BERGEN

00002 / 11

NTB-03-2121
710188

04.01.2011

**VEDTAK - HELSEVERNGODKJENNING AV MULESVINGEN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Mulesvingen barnehage mottatt 25.09.08, vår planuttalelse av 24.11.08, tilsvarende planuttalelse/tilsynsrapport fra Bergen kommunale bygg mottatt 03.12.08, vårt skriv datert 01.04.09 vedrørende gjenværende tiltak for å få barnehagen helseverngodkjent, innsendte internkontrollplaner mottatt 25.05.09, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 27.05.09, 15.03.10, 23.03.10 og 24.11.10 samt til vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Mulesvingen barnehage datert 15.12.10.

Helsevernetaten har ikke mottatt merknader til varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Mulesvingen barnehage innen fristens utløp.

Befaring i forbindelse med åpningsdagen ble foretatt 01.12.08. Tilstede var styrer i barnhagen Stig Svendsen samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten. Det ble i tillegg den 30.03.09 avholdt en befaring knyttet til fastsettelse av leke- og oppholdsareal. Tilstede på befaringen var styrer Stig Svendsen, Maria Drivenes fra Fagavdeling barnehage og skole samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

Søknad

Det ble opprinnelig søkt om godkjenning for maks. 90 barn dersom alle er over 3 år og det oppgis at netto innvendig leke- og oppholdsareal er 360 m². Det er imidlertid i etterkant av befaringen avholdt 30.03.09 kommet fram opplysninger om at det totalt sett er et tilfredsstillende innvendig netto leke- og oppholdsareal på 381 m². Dette vil gi et maks. antall barn på størrelsesorden 95 barn dersom alle er over 3 år.

Barnehagen ligger i Mulesvingen og er et tre-etasjers bygg med heis. Barnehagen har lokaler i

2. og 3. etasje. Tomten er svært bratt og det er tilrettelagt med et uteareal i flere nivåer i terrenget samt på tak og terrasser på deler av bygningen.

Uteområdet er oppgitt til å være 3700 m².

Barnehagen har til sammen 7 toaletter og 2 urinaler til bruk for barn. 2 av disse toalettene er lagt til grovgarderoben i barnehagen. Det er etter det Helsevernetaten forstår lagt til rette med 3 stelleplasser i barnehagen. Barnehagen har et plaskebasseng inne.

Barnehagen har 17 parkeringsplasser. Endestoppet for "Mulebussen" ligger like ved barnehagen.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede både innendørs og utendørs.

Det opplyses om at virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.*, jf § 4 om internkontroll. Vi gjør oppmerksom på at internkontrollplaner må revideres regelmessig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan den 25.05.09.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Helsevernetaten har 07.12.10 mottatt dokumentasjon på at lekeplassutstyret ble kontrollert den 14.06.10. Pr 07.12.10 gjenstår det å lukke 1 B-feil samt 8 C-feil. Det må gis tilbakemelding til Helsevernetaten innen 15.03.10 på at dette avviket er lukket. C-feil skal utbedres så raskt som mulig men det er ikke nødvendig å gi tilbakemelding til Helsevernetaten på at disse utbedringene er gjort. Styrer er ansvarlig for at regelmessig tilsyn videre utføres i henhold til forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18. Barnehagen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan barnehagen arbeider systematisk for

et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 25.05.09. Resultat fra radonmålinger er mottatt 13.12.10. Radonnivået i barnas oppholdsareal er under 100 Bq/m³.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 25.05.09.

VURDERING

Helsevernetaten anbefaler ikke bruk av urinal i barnehager. Styrer har tidligere opplyst at urinalene i barnehagen ikke fungerte etter hensikten og derfor ikke ble brukt av barna. Det opplyses imidlertid i skriv fra Byrådsavdeling for barnehage og skole at styrer har fokusert på at barna tilvennes å bruke urinal. Dersom dette gjennomføres på en hygienisk tilfredsstillende måte, vurderer Helsevernetaten det slik at de sanitære anleggene har kapasitet nok for å ta imot det maksimale antallet barn som det gis godkjenning for.

Antall stelleplasser og toalett vil være en begrensende faktor for maksimalt antall barn i barnehagen.

Barnehagen har totalt 17 parkeringsplasser, noe som etter Helsevernetatens vurdering er tilfredsstillende for 85 barn, som er det barnetallet som oppgis å være i barnehagen pr dags dato og som antas å være det barnetall barnehagen ordinært sett vil ha. Dersom det er flere enn 85 barn som blir kjørt til barnehagen må det skaffes tilveie tilstrekkelig antall parkeringsplasser (0,2 p-plass/barn).

Helsevernetaten har etter en vurdering av arealet i barnehagen og i samarbeid med Fagavdeling for barnehager og skoler satt innvendig netto leke- og oppholdsareal til 381 m². Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Mulesvingen barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade, og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 95 barn dersom alle barna er over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det kreves 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. Det skal være minst en stelleplass pr. 10 barn under 3 år og ett toalett pr. 10 barn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnørmene, at stelle- og toalettkapasiteten er tilfredsstillende samt at det til enhver tid er tilstrekkelig antall parkeringsplasser til det antall barn som blir kjørt til barnehagen.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og


begrunnelse, jf Lov om helsetjenesten i kommunene § 3-5.


Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Mulesvingen barnehage helseverngodkjenning for inntil 95 barn dersom alle er over 3 år. Dersom barnehagen har barn under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Randi M. Hetland
overingeniør

Kopi:

Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen
Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen