



SKÅRUNGEN BARNEHAGE
POSTBOKS 118 HAAKONSVERN

5886 BERGEN

Deres ref:

Vår ref:
00337 / 04

Arkiv nr:
NTB-03- 2121
711234

Dato:
01.03.2004

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV SKÅRUNGEN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Skårungen barnehage mottatt 09.12.98, tidligere korrespondanse i forbindelse med godkjenningen, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 17.11.03 fra Bergen Bygg og Eiendom samt vårt varsel om vedtak om godkjenning av 28.01.04.

Ferdigbefaring ble foretatt 04.12.03. Tilstede var verneombud i barnehagen samt Henning Gøhtesen fra Miljørettet helsevern.

Søknad

Skårungen barnehage ligger på militært område ved Sjøforsvaret sin base, Haakonsværn.

Barnehagen har 4 avdelinger med barn i aldersgruppen fra 0-5 år.
Det søkes om godkjenning for 36 barn over 3 år og 19 barn under 3 år.

Netto leke- og oppholdsareal oppgis til å være 270 m².

Uteområdet oppgis til å være ca 3700 m².

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 16.10.00.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 16.10.00.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 16.10.00.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Skårungen barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 36 barn over 3 år og 19 barn under 3 år, slik det er søkt om. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling, og disse må derfor tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Laksevåg bydel sin tilrådning og begrunnelse.


Vedtak: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Skårungen barnehage

helseverngodkjenning for inntil 36 barn over 3 år og 19 barn under 3 år, slik det er søkt om.

Barn under 3 år må tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern



Sonja M. Skotheim
avdelingsleder



Henning Gøhtesen
avdelingsingeniør

Kopi til:

BERGEN BYGG OG EIENDOM K.F., ALLEHELGENS GATE 2, 5016 BERGEN
LAKSEVÅG BYDELSADMINISTRASJON, POSTBOKS 225 LAKSEVÅG, 5847
BERGEN