



BERGEN KOMMUNALE BYGG  
POSTBOKS 7700  
5020 BERGEN

02005 / 12

NTB-03-2121

23.10.2012

710856

## **VEDTAK OM GODKJENNING AV ULSMÅG BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Ulsmåg barnehage av 29.11.11, befaring foretatt 05.01.12, vårt varsel om vedtak om retting av 25.01.12, vedtak om retting av 14.02.12, tilbakemeldinger av 17.01, 31.01.12, 01.02.12, 15.02.12 og 20.02.12, samt kontrollbefaring foretatt 01.03.12, ferdigbefaring foretatt 22.06.12, tilbakemeldinger av 22.06.12, 10.08.12, 21.08.12, 30.08.12, 14.08.12 og 17.09.12 og vårt varsel om vedtak av 25.09.12.

Ferdigbefaring ble foretatt 22.06.12. Tilstede var styrer Torhild Bertelsen, Asgeir Kilhus og Maria Drivenes fra Byrådsavdeling for barnehage og skole, samt Elisabeth Samset og Ragnhild Jarlsby fra Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern.

### **Søknad**

Det søkes om godkjenning for maks. 61 barn i alderen 0-6 år. Det opplyses at barnehagen har 22 barn i alderen 0-3 år og 39 barn i alderen 3-6 år. Netto leke- og oppholdsareal inne oppgis i søknaden å være 276 m<sup>2</sup>, dette er senere rettet til 271,3 m<sup>2</sup> i epost fra Maria Drivenes av 29.02.12. Oppholdsareal ute oppgis å være 2000 m<sup>2</sup>. Det opplyses om at virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp. Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

### **Internkontroll**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., jamfør § 4, Ansvar. Internkontroll. Vi gjør oppmerksom på at internkontrollplaner må revideres regelmessig. Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens

inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jmfør § 14, Sikkerhet og helsemessig beredskap. Etat for helsetjenester mottok plan for forebygging av skader og ulykker og utfylte sjekklister 30.08.12.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Etat for helsetjenester mottok 21.08.12 dokumentasjon som viser at lekeplassutstyret hadde hovedettersyn 14.03.12. Det ble 17.09.12 tilbakemeldt at mangler påpekt i hovedettersynet som kunne medføre fare for barnas liv og helse er rettet. Styret er ansvarlig for at regelmessig tilsyn videre utføres i henhold til forskriften.

### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jmfør § 19, Inneklima/Luftkvalitet. Barnehagen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan barnehagen arbeider systematisk for et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 15.02.12 fra Asgeir Kilhus.

Statens strålevern anbefaler regelmessige radonmålinger og alltid etter ombygginger. Videre anbefaler Statens strålevern at radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret etter sporfilmmetoden. Radonmålinger er utført i perioden 14.11.11 – 17.01.12. Etat for helsetjenester mottok 01.02.12 dokumentasjon som viser at radonnivå er under 30 Bq/m<sup>3</sup>. Dette er under gjeldende tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup>.

Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jmfør § 18, Røyking.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det skal utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13. Renholdsplaner er mottatt 21.08.12.

### **VURDERING**

Ulsmåg barnehage hadde ved befaring 05.01.12 ikke et internkontrollsystem som dekket krav fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.. Ulsmåg barnehage har siden første befaringsdato jobbet med å utarbeide internkontrolldokumenter og ta disse i bruk. Ved neste tilsyn vil internkontrollsystemet og hvordan dette fungerer i bruk bli vektlagt. Kontroll av inneklima, renhold, ulykkesforebygging, samt utforming og innredning vil bli vektlagt på neste tilsyn.

Etat for helsetjenester har etter en vurdering av arealet i barnehagen satt innvendig netto leke- og oppholdsareal til 271,3 m<sup>3</sup>, i tråd med Byrådsavdeling for barnehage og skole, Fagavdelingen, sin utregning. Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Kjøkkenet og et rom som tidligere ble brukt som lager er regnet med i dette arealet. Dette har tidligere ikke vært i bruk, men barnehagen bekrefter 14.09.12 at rommene er tilrettelagt for barn og tatt i bruk.

Ut fra en helhetsvurdering av Ulsmåg barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade, og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 61 barn. Det forutsettes at arealnormen følges. Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at stelle- og toalettkapasiteten er tilfredsstillende.

### **Vedtak om helsevern godkjenning**


Etat for helsetjenester forbereder følgende vedtak:

**Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, Krav om godkjenning gis Ulsmåg barnehage helsevern godkjenning for inntil 61 barn i alderen 0-6 år. Det forutsettes at arealnormene følges.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningsloven kap. 6 og folkehelseloven § 19. En eventuell klage bør være grunnlagt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester

  
Ingvar Tveit  
Leder

  
Ragnhild Jarlsby  
Overingeniør

Kopi:

Ulsmåg barnehage ved styrer Torhild Bertelsen, Solåsen 52, 5223 Nesttun  
Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen  
Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen