

Saksopplysninger

Dokumentunderlag og befaring

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning mottatt 28. oktober 2019, ferdigbefaring 14. november 2019, vår rapport fra ferdigbefaringen sendt 19. november 2019 og dialog og dokumentasjon med barnehagen i etterkant av rapporten. Viser også til vårt forhåndsvarsel om helseverngodkjenning av 13. desember 2019. Det har ikke kommet merknader eller innsigelser til vårt forhåndsvarsel om vedtak innen den fastsatte fristen.

Til stede ved ferdigbefaring var Haldis Haukås Lillefosse og Liv Mari Høydal fra Miljørettet helsevern, styrer Marit Onarheim og områdeleder Lena Aarskog Austevoll. Fra utbygger Markhus deltok Ove Nilsen, og fra Akasia Eiendom deltok Sondre Jakobsen. Fra FTA Avdeling barnehagemyndighet deltok Siren Risti og Vibeke Myrseth.

Beskrivelse av søknaden

Søknaden gjelder godkjenning av nytt barnehagebygg, lokalisert rett over veien fra den gamle barnehagen. Det er planlagt for fem avdelinger, med til sammen 82 barn. Barnehagen er dimensjonert for et større antall barn enn det barnehagen får tilskudd til per i dag.

Adresse: Steinsvikvegen 6, gårds- og bruksnummer: 36, 626
Eier av virksomheten: Akasia Barnehage AS
Eier av bygg/eiendom: Akasia Barnehage AS
Styrer av virksomheten: Marit Onarheim
Barnehagen har fem avdelinger fordelt over to etasjer (se tabell under).

Stjerneskudd	Solstråle	Nordlys	Himmelblå	Måneskinn
Under 3 år	Over 3 år	Under 3 år	Over 3 år	Under 3 år
1. etasje	1. etasje	1. etasje	2. etasje	2. etasje
Inntil 15 barn	Inntil 24 barn	Inntil 15 barn	Inntil 24 barn	Inntil 15 barn
40 grovgarderobeplasser		15 grovgarderobeplasser		40 grovgarderobeplasser

Netto leke og oppholdsareal er oppgitt til å være 470 m² i søknaden. Utearealet til barnehagen er oppgitt til 2900 m².

- Barnehagen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.
- Barnehagen har balansert ventilasjonsanlegg.
- Barnehagen er tilrettelagt med universell utforming.
- Det er tilrettelagt med soveskur ute.
- Det er fem hev- senk stelleplasser. Det er 16 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav seks av de er handicaptaolett og tre er tilknyttet utendørs lekeareal.
- Barnehagen disponerer egne minibusser til å dra på tur.

Bygget er nytt og moderne med store vindusflater, og uteområdet er godt tilrettelagt. Barnehagen kan i tillegg benytte skog i nærheten.

Internkontrollsystem

Forskriftens krav: Barnehager skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Barnehagens internkontrollsystem ble gjennomgått under ferdigbefaringen. Styrer har involvert hele personalgruppen i gjennomgang av internkontroll og risikoanalyser. Her påpekte barnehagen selv at de vil fokusere på samkjøring i driften, nå som de går fra å ha

adskilte bygg til å være i samme lokale. Arbeidet med rutiner og risikoanalyser bør prioriteres også etter innflytting, slik at barnehagen sikrer at rutinene passer til de nye forholdene og lokalene. Vi fant ingen vesentlige mangler ved barnehagens internkontroll.

Vurdering

Barnehagen ligger fint til på Søreide. Lokalene er moderne og har for det meste godt dagslys.

Netto leke- og oppholdsareal innendørs vurderes av oss til å være 453,5 m². Se tabell under for fordeling per avdeling.

Stjerneskudd	Solstråle	Nordlys	Himmelblå	Måneskinn	Fellesarealer	Totalt
75,90	79,80	74,10	68,6	65,1	90	453,5

Vår vurdering av kjøkkenarealene i barnehagen, var at hovedkjøkken og felleskjøkken fremstod mer som arbeidssoner for voksne enn som lekeareal. Podiet som gjør at barn kan delta i matlaging er plassert på utsiden av kjøkkenet og teller da som lekeareal på utsiden av kjøkkenet. I samråd med FTA Avdeling barnehagemyndighet har vi derfor trukket ut felleskjøkken i begge etasjer fra lek- og oppholdsarealet.

Møterommet 205 i andre etasje ligger i personalavdelingen. Plasseringen gjør at bruk av rommet må organiseres slik at en ansatt alltid må følge med. I tillegg er rommet lite, slik at kun mindre grupper kan benytte det. Vår erfaring er at rom med disse egenskapene benyttes lite i praksis. Dette ser vi generelt på våre barnehagetilsyn. Vi ser også at dette er det eneste møterommet i denne relativt store barnehagen. Rommet i seg selv er i tråd med forskriftens krav, og vil kunne fungere som tilleggsareal.

Noen av rommene har lysgrav for å oppnå tilstrekkelig dagslys, her er det viktig at det ikke møbleres slik at tilgang på dagslys begrenses. Fingarderobene i andre etasje har soveskur rett utenfor som blokkerer mye av lyset som kunne sluppet inn gjennom vinduene. Ved tilsynet opplevdes disse områdene som svært mørke. Vi har fått melding om at barnehagen nå har fjernet spilevegg på et av vognskurene slik at mer dagslys slipper inn. Likevel vil dagslyset som slipper inn være mindre enn om vognskuret ikke hadde stått rett utenfor vinduene. Barnehagen har beregnet dagslysinnslipp ved å se på vindusflate mot gulvflate. Spesielt i L-formede rom vil dette gi en lite nøyaktig metode for å vise hvor mye dagslys som faktisk slipper inn. Vi mener derfor at møterommet 205 vil være et viktig tilleggsareal for å bøte på dette.

Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn og 5,3 m² for barn under 3 år. Det skal beregnes ett toalett per 10 barn og en stelleplass per 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet.

Dersom dere gjør endringer på lokalet eller ved driften, må dere søke om endret godkjenning. Ber om at barnehagen formidler godkjenningen til FAU.

Med hilsen
Helsevernerheten

Viviann Sandvik - Avdelingsleder Miljørettet helsevern
Liv Mari Høydal - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: AKASIA BARNEHAGE AS - Lena Aarskog Austevoll, Marit Onarheim,
FTA Avdeling barnehagemyndighet (Arbeidssted), Siren Risti

Informasjon og forvaltningsrettigheter

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2072 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Miljørettet helsevern fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsviken 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: mhv@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.