



BOGANE BARNEHAGE
BOGANE 3
5260 INDRE ARNA

01993 / 13

NTB-03-2121
710723

07.11.2013

VEDTAK - GODKJENNING AV BOGANE BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Bakgrunn

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Bogane barnehage datert 20.01.11 og oppdatert søknad datert 26.10.12, vå e-post datert 21.12.10, e-post fra barnehagen vedr. kontroll av lekeplassutstyr, sendt 17.01.11, vår tilsynsrapport av 08.02.11, tilbakemelding vedrørende tilsynsrapport mottatt 23.02.11, e-post fra barnehagen vedr. status for godkjenning, sendt 07.11.12, vårt forhåndsvarsel om vedtak av 10.12.12 og tilbakemelding på tiltak vedrørende støy fra ventilasjonsanlegg mottatt 05.11.13.

Befaring ble foretatt 17.01.11 og 06.09.12. Tilstede på siste befaring var styrer Kristin Toppe Haugsbø og Karianne A. Tveitnes fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Lovgrunnlag

Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskriften er hjemlet i *Lov om Folkehelsearbeid*. Myndighet etter denne er delegert til Etat for helsetjenester.

Krav om godkjenning iht. § 6, *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser også til Statens helsetilsyns «Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole m.v.»

Søknad/Saksfremstilling

Søknaden gjelder kommunal barnehage med åpningstider mellom 07.30 og 16.30.

Godkjent netto leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 231 m². Utearealet er oppgitt å være 2200 m². Det søkes om godkjenning for maks. 50 barn mellom 0-6 år.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Barnehagen har vært i drift siden 1994.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4 om internkontroll.

Det er opplyst at styrer har gjennomgått opplæring i internkontrollarbeid og at barnehagen har etablert og satt i drift internkontrollsystem som er tilpasset kravene i denne forskrift.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt beredskapsplan og krisehåndteringsplan 20.01.11 og oppdatert plan 26.10.12.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Bogane barnehage utføres årlig av Barnas byrom, Grønn etat. Siste kontroll ble utført 01.10.2012. Styrer er ansvarlig for at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Virksomheten skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf. § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf. § 18. HMS-plan som omfatter sjekk av inneklima er mottatt 20.01.11.

Radon:

Det må utføres radonmålinger etter retningslinjer fra Statens strålevern. Kopi av måleresultatet sendes Etat for helsetjenester så snart de foreligger og senest 02.01.14. Dersom resultatene viser radonnivå over tiltaksgrense, må dette kartlegges og evt tiltak iverksettes, jf. Stråleverninfo 1.12.

Rengjøring og vedlikehold

Virksomheten skal utarbeide retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte, jf. § 13. Renholdsplan er mottatt 26.10.12.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold, jf. § 12. Retningslinjer, mål og satsninger, bl.a. vedrørende det psykososiale, er beskrevet i barnehagens årsplan og langtidsplan for 2012-2016 som er tilgjengelig på barnehagens hjemmeside.

VURDERING

Når det gjelder lydforhold i barnehager sier forskriftens § 21 at *Virksomhetens lokaler og uteområder skal ha tilfredsstillende lydforhold*. Forskriften følger gjeldende tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK 10) med Norsk standard 8175 som angir grenseverdier for støy i oppholdsrom. Støynivå fra tekniske installasjoner bør ikke overstige 32 dBA i oppholdsrom i barnehager.

Ventilasjonsanlegget i fingarderoben til avdeling Litleåsen avgir støy. Ved orienterende målinger 27.01.11 ble det målt minimumsverdier på 38 dBA. I følge rapport datert 16.05.13, mottatt 06.11.13, har man nå gjort de tiltak som er mulig for å isolere, men støynivået fra ventilasjonsanlegget måles likevel til 41 db. Fingarderoben til avdeling Litleåsen trekkes derfor ut av det totale leke- og oppholdsarealet til Bogane barnehage.

Netto leke- og oppholdsareal er i iht Lov om barnehager § 12 fastsatt til 231,3 m² (vedtak av 20.06.97, ref. BDA-97-2121). Med fratrekk av fingarderoben til avdeling Litleåsen, 15,1 m², utgjør barnehagen sitt totale leke- og oppholdsareal 216,2 m².

Dagens aldersfordeling er 32 barn over 3 år og 18 barn under 3 år, en fordeling som krever 218 m² (32x4 m²+18x5m²). Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de benyttede arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Dagens barnetall og aldersfordeling har tilfredsstillende garderobe-, toalett- og stallefasiliteter. Barna har også mulighet til å benytte hallen i byggets kjerne til opphold. Hallen inngår ikke i barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal.

Ut fra en helhetsvurdering av Bogane barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 50 barn mellom 0-6 år som omsøkt. Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormen. Aldersfordelingen i barnehagen må ikke overskride dagens utnyttelse av areal på 218 m². Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca. 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.


Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Bogane barnehage helseverngodkjenning for inntil 50 mellom 0-6 år. Det er styrers ansvar å påse at antall barn og aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormen. Utnyttelsen av leke og oppholdsarealet må ikke overskride dagens utnyttelse på 218 m².

Frist for innsending av resultat fra radonmålinger settes til 02.01.14.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunngitt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Avdelingsleder, Miljørettet helsevern



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør

KOPI:

Byrådsavdeling for barnehage og skole, Strategi, Postboks 7700, 50 Bergen

Byrådsavdeling for barnehage og skole, Fagavdeling barnehage, Pb 7700, 5020 Bergen

Etat for Eiendom, Postboks 7700, 5020 BERGEN