



HORDVIK BARNEHAGE
HORDVIKVEIEN 131

5108 HORDVIK

01190 / 08

NTB-03-2121
710697

08.07.2008

**VEDTAK - HELSEVERN GODKJENNING AV HORDVIK BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Vi viser til søknad av 26.03.07 om helsevern godkjenning av Hordvik barnehage, vårt brev av 20.04.07 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 19.05.08 og 26.05.08. Varsel om vedtak ble utsendt 19.06.08 og frist for tilføyelser eller bemerkninger var 04.07.08. Ingen merknader er fremmet til saksfremstillingen.

Befaring ble foretatt 05.03.08 og 11.04.08. Tilstede ved første befaring var Astrid Øien Halsnes og Vidar Halsnes fra barnehagen, byggeleder, Maria Drivenes fra Fagavdeling barnehage, og Olav B. Solheim fra Helsevernetaten. Ved andre befaring var Astrid Øien Halsnes og Vidar Halsnes fra barnehagen og Karianne Tveitnes og Olav B. Solheim fra Helsevernetaten.

Søknad

Barnehagen er etablert i Hordvik gamle skole som var i drift som skole/barnehage/forskole frem til 1999. Bygget har gjennomgått total rehabilitering og innehar i dag barnehage i første og annen etasje. Tredje etasje benyttes til personalfunksjoner.

Første etasje benyttes i dag til småbarnsavdeling og annen etasje til barn over 3 år nå i oppstartfasen. På sikt skal små og store barn være blandet.

Hver av basene er tilrettelagt for 30 barn. Hver av basene er på ca. 135 m².

Det er tilstrekkelig fin og grovgarderobeplasser i hver av etasjene. Barnehagen har og tilstrekkelig antall toaletter og stelleplasser.

Netto leke og oppholdsareal inne, er fastsatt til 269 m².

Utearealet var tidligere skoleplass som nå er omgjort til lekeareal. Utearealet som er på ca. 2000 m² og inneholder lekeapparater tilpasset barnas aldersgrupper.

I tillegg disponerer barnehagen et skogsområde på 1,5 daa., beregnet for de største barna. Barnehagen disponerer 19 parkeringsplasser på eget område.

Barnehagen ligger i et område som ikke er utsatt for luft eller støyforurensning.

Det søkes om godkjenning for maks. 60 barn fra 0 - 6 år.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Hordvik barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 67 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og privat avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn. Barnehagen har tørr oppstillingsplass for barnevogner.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er montert heis.

Radonmålinger pågår i barnehagen. Hvis måleresultatene overstiger 200 Bqm³ må det iverksettes tiltak for å redusere radonnivået. Helsevernetaten skal ha kopi av måleresultatene.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 19.05.08 og 28.05.08.

Inneklima

I forbindelse med rehabiliteringen er det montert nytt balansert ventilasjonsanlegg i bygget. Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 19.05.08.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 19.05.08.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.


Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlege Åshild Vivelid Larsdotter sin tilrådning og begrunnelse.


Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Hordvik barnehage helseverngodkjenning for inntil 67 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Hordaland i henhold til *Lov om helsetjenesten i kommunene* § 4a-12. Saksbehandlingsreglene i *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker* kap. VI kommer til anvendelse. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Klagefrist er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Olav B. Solheim
avdelingsingeniør

Kopi til: BYRÅSAVDELING FOR
BARNEHAGE OG SKOLE, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIV.PLAN
BYUTVIKLING, POSTBOKS 7700 BERGEN RÅDHUS, 5020 BERGEN