



GODVIK BARNEHAGE
POSTBOKS 48, GODVIK

5882 BERGEN

02397 / 11

NTB-03-2121

30.11.2011

711262

**VEDTAK - HELSEVERN GODKJENNING AV GODVIK BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern viser til søknad om helseverngodkjenning av Godvik barnehage datert 25.09.07 og 30.05.11 samt oppdatert søknad mottatt 11.10.11, vår planuttalelse til nybygg datert 02.10.07, befaring 18.09.08, befaring 24.10.08, e-post fra barnehagen vedrørende ferdigbefaring sendt 04.09.08, vårt oppsummeringsbrev datert 26.09.08, vår henstilling om retting av forhold datert 05.11.08, vår e-post datert 21.12.10, deres e-post med svar på merknader sendt 14.01.11, befaring 31.01.11, vår e-post av 31.01.11, vårt oppsummeringsbrev etter befaring datert 28.02.11, tilbakemelding fra barnehagen på merknader, mottatt 10.06.11, diverse telefonkorrespondanse, senest 04.11.11 vedr. lekeareal og vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Godvik barnehage datert 16.11.11.

Siste befaring ble foretatt 31.01.11. Tilstede var eier Bjørg Wiers, styrer Frid Sage og Karianne A. Tveitnes fra Miljørettet helsevern.

Vi har ikke mottatt merknader eller tilføyelser på vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Godvik barnehage innen fristen.

Søknad

Godvik barnehage eies av Godvik Sanitetsforening.

Barnehagen består av et nybygg fra 2008 og eldre bygg som tidligere var sanitetshus.

Det søkes om godkjenning for maks. 80 barn fra 0-6 år til sammen i begge bygg.

I nybygget søkes det godkjenning for 18 barn over 3 år i friluftsgruppe samt maks 28 barn under 3 år. I det eldste bygget søkes det om maks 34 barn over 3 år, hvor inntil 10 barn kan være under 3 år.

Totalt netto leke- og oppholdsareal i begge bygg er oppgitt å være 348 m².

Utarealet er oppgitt å være 1705 m². Friluftsgruppen bruker nærområder i Alvøskogen.

Barnehagen har 15 parkeringsplasser på egen tomt. I tillegg har barnehagen inngått en gjensidig bindende avtale med Den Vietnamesiske Buddhistforening som er eier av naboeiendommen, som sikrer barnehagen rett til å benytte 10 parkeringsplasser.

Det opplyses om at virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Nybygget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det eldste bygget er delvis tilrettelagt. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.*, jf. § 4 om internkontroll. Vi gjør oppmerksom på at internkontrollplaner må revideres regelmessig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf. § 14. Det må settes et særlig fokus på handlingsplan for forebygging av ulykker og rutiner for friluftsgruppen. Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan den 10.06.11.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Miljørette helsevern har mottatt dokumentasjon fra Gravdal Hage & Anlegg 03.02.11 på at lekeplassutstyret som ble montert i perioden 2008-10 ble montert i tråd med forskriften. Styrer er ansvarlig for at det føres videre kontroll og regelmessig tilsyn av lekeplassutstyret i henhold til forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Det ble utført radonmålinger i barnehagen fra 15.03-27.05.11. Det er også opplyst fra styrer at det skal blir foretatt langtidsmåling av radon høsten/vinter 2011. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf. § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf. §18. Barnehagen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan barnehagen arbeider systematisk for et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 10.06.11.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig, og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov.

Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf. § 13.

Godvik barnehage leier BB Vedlikehold til å utføre renhold i barnehagen. Renholdsplan er mottatt 10.06.11.

VURDERING

Barnehagen består av et nybygg fra 2008 og et eldre bygg.

Det nye bygget er flott og moderne med mange smarte løsninger. Det eldste bygget har de siste tre årene gjennomgått en større rehabilitering hvor det bl.a. er montert nytt ventilasjonsanlegg, nye gulvbelegg og malte overflater samt tiltak for å bedre akustikken. Lokalene fremstår nå nærmest som nye og har fått gode kvaliteter.

Miljørettet helsevern har etter en vurdering av arealet i barnehagen satt innvendig netto leke- og oppholdsareal i begge bygg til 346 m². Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de nevnte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Utearealet er oppgitt å være 1705 m².

Nybygget har et godkjent netto leke og oppholdsareal på 210 m². Nybygget er beregnet for 18 barn over tre år i friluftsguppe som disponerer en egen base og en gruppe på 24-26 barn under 3 år fordelt på to baser.

Det eldste bygget har helseverngodkjenning fra 1999 på 40 barn over 3 år. Det eldste bygget har i dag 34 barn, hvor 18 barn er i avdeling i 1.et og 16 barn har avdeling i 2.et. **Ved gjennomgang av det eldste bygget og oppsummering på telefon med styrer 04.11.11 er det beregnet at bygget har et leke og oppholdsareal på 136 m². I dette inngår hvilerom (6 m²) + lekerom (61 m²) i 1.et og gang (8 m²) og lekerom (61 m²) i 2.et. Det er opplyst fra styrer at kjøkken i 1. og 2. et samt fingarderober ikke benyttes til lekeareal. Det er tilrettelagt for barn under 3 år i 1. et. med stelle- og hvilerom. På bakgrunn av begrenset stallekapasitet settes en grense på maks 10 barn under 3 år i det eldste bygget.**

Det kreves 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. For barn over 3 år som er organisert i friluftsguppe (oppholdstid ute på minimum 4 timer pr dag) beregner Miljørettet helsevern et innendørs arealkrav på 3,5 m² pr barn. Det skal være minst en stalleplass pr. 10 barn under 3 år og ett toalett pr. 10 barn.

Ut fra en helhetsvurdering av Godvik barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade, og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 80 barn mellom 0-6 år slik som omsøkt. Av disse kan barnehagen ha 34 barn over 3 år i det eldste bygget. I nybygget kan barnehagen ha inntil 28 barn under 3 år og 18 barn i friluftsguppe. En friluftsguppe skal bestå av barn over 3 år som har en oppholdstid ute på minimum 4 timer hver dag. Barna som er ute i friluftsguppe skal bl.a. ha tilgjengelig toalettløsning, mulighet for god håndhygiene og tilgang på rent drikkevann. Barnehagen må ha avtale med grunneier om fast bruk av areal/leirplass.

Miljørettet helsevern gjør oppmerksom på at lekeapparat/innretninger på leirplass skal være i samsvar med *Forskrift om sikkerhet ved lekeplasseutstyr*, i likhet med lekeutstyret på barnehagens lekeareal.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen og antall barn i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at garderobe, stelle- og toalettkapasiteten er tilfredsstillende.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse, jf. *Lov om helsetjenesten i kommunene* § 3-5.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Godvik barnehage helseverngodkjenning for inntil 80 barn mellom 0-6 år som omsøkt, med følgende fordeling:


- Nybygget godkjennes for 18 barn over 3 år i friluftsgruppe og inntil 28 barn under 3 år i de to småbarnsavdelingene.
- Det eldste bygget godkjennes for inntil 34 barn dersom alle er over 3 år. Dersom barnehagen tar inn barn under tre år i det eldste bygget må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov. Det settes en begrensning på maks 10 barn under 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen og antall barn i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at garderobe, stelle- og toalettkapasiteten er tilfredsstillende.

Det må dokumenteres at barnehagen har et radonnivå under tiltaksgrensa på 100 Bq/m³. Radonmålinger må utføres i henhold til anbefalinger fra Statens strålevern. Frist: Resultatet av målingene sendes Miljørettet helsevern innen 01.04.12.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og *Lov om helsetjenesten i kommunene* § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester



Ingvar Tveit
Leder



Karianne A. Tveitnes
overingeniør

Kopi:

Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen
Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen