



BERGEN BYGG OG EIENDOM
KOMMUNALT FORETAK
ALLEHELGENS GATE 2

5016 BERGEN

00290 / 06

HVE-06-2121
710132

27.02.2006

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV KALMARGATEN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Kalmargaten barnehage mottatt 09.10.00, tidligere korrespondanse i forbindelse med godkjenningen, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 16.06.03, vårt varsel om godkjenning av 07.01.04, innsigelse fra oppvekstetaten mottatt 29.01.04, nye tegninger mottatt fra Oppvekstetaten, vårt brev av 15.04.05 vedrørende godkjenningen, tilbakemelding fra Rambøll Norge AS mottatt 14.07.05 vedrørende utførte tiltak samt vårt varsel om vedtak om godkjenning av 15.08.05.

Befaring ble foretatt 15.03.05. Tilstede var styrer i barnehagen, pedagogisk leder, Maria Drivenes fra Oppvekstetaten, Åge Dyngeland fra Rambøll Norge AS samt Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten.

Ny befaring ble gjennomført 18.03.05. Tilstede var pedagogisk leder i barnehagen, Atle Mitsem fra Arbeidstilsynet samt Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten.

Søknad

Barnehagen er plassert i en eldre 3 etasjes bygning fra 1830, tett opp mot trafikkert vei i Bergen sentrum. Barnehagen har i kjelleren garderobe, stellerom og toaletter. I 1.etasje er det lekerom og kjøkken, i 2.etasje er det lekerom mens det i 3.etasje nå er innredet med lekerom samt styrerkontor og et lite pauserom for de ansatte. I tillegg har man fjernet lagerrom i 2 etasje, slik at dette arealet nå inngår i barnas leke- og oppholdsareal.

Disse bygningsmessige endringene har blitt foretatt på bakgrunn av at barnehagen ønsker å opprettholde dagens driftsordning på totalt 18 barn. Da barnehagen tidligere ikke hadde nok lekeareal per barn for disse 18, var det nødvendig å fremskaffe et større netto leke- og oppholdsareal slik at barnehagen med dagens barnetall overholder § 9 Utforming og innredning i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

I tillegg ble det i brev av 24.11.00 fremsatt et ønske om å få godkjent barnehagen for inntil 5 småbarn fra 2-3 år.

Barnehagen har et svært lite uteområdet.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14. Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt.

Inneklimamålinger er gjennomført i perioden 10.-11.06.02. På måledagene var det relativt lite barn tilstede i forhold til maksimal personbelastning i barnehagen. Disse målingene er derfor ikke helt representative, da CO₂ nivået vil være høyere på dager da alle er tilstede. Men barnehagen har et balansert ventilasjonsanlegg, og resultatene var under 800 ppm CO₂ hele måleperioden. Vi antar derfor at barnehagen har et tilfredsstillende luftskifte som overholder den veiledende normen på 1000 ppm CO₂, sett i forhold til det antall barn som barnehagen søker om godkjenning for.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13. Renholdsplan er mottatt.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas

behov for fysisk utfoldelse.

Som vi har opplyst om i vårt brev av 15.04.05, er følgende arealer egnet til lek og opphold for barn etter at bygningsmessige og organisatoriske endringer i barnehagen er gjennomført:

Kjøkken:	6,2 m ²
Lekerom i 1 etasje:	22,4 m ²
Lekerom i 2 etasje:	10,0 m ²
Lekerom i 2 etasje:	15,3 m ²
Tidligere lagerrom, nå lekerom:	1,9 m ²
Lekerom i 3 etasje:	14,8 m ²
<u>Totalt:</u>	<u>70,6 m²</u>

Barnehagen har kombinert fin/grovgarderobe hvor både yttertøy og innertøy oppbevares. Forutsetningen for å få helsevern godkjenning av garderobeareal, er at barnehagen har atskilte grov og fin garderober. Da kan fingarderobene regnes med under forutsetning av at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgarderobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingarderobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Når det gjelder forespørselen om å kunne ta inn noen barn under 3 år, så viser vi til våre tidligere uttalelser av 20.10.00 og 08.12.00.

Forskriftens §9 om utforming og innredning og §23 om sanitære forhold setter krav til stellemuligheter for barna i barnehagen. § 9 krever bl.a. at utforming og innredning "skal være slik at forskriftens formål ivaretas". § 23 krever at sanitæranleggene "skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard". Dette innebærer både stor nok plass, god nok ventilasjon og hensiktsmessig innredning av lokalene. § 14, om sikkerhet og helsemessig beredskap sier at "Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges". Herunder kommer at arealer, både ute og inne må planlegges slik at ulike aktiviteter ikke kommer i konflikt med hverandre.

I Kalmargaten barnehage benyttes stellerrommet også som grovgarderobe, og yttertøy tørkes og oppbevares på vegg her. Dette er en hygienisk uheldig kombinasjon. Stellerrommet er svært smalt og trangt. Slik vil både renhold vanskeligjøres og fare for skader og ulykker øke. Innenfor stellerrommet ligger toalett som benyttes av barna ved utelek. Tilkomsten til toalettet går gjennom stellerrommet. Ved stell av barn blokkeres tilkomsten til toalettet fullstendig.

Sett på grunnlag av ovennevnte paragrafer i forskriften og det forskriftens veileder sier om disse momentene, har vi gjennomført en totalvurdering basert på helsemessig skjønn. Vår vurdering er at Kalmargaten barnehage ikke bør ta inn barn før det året de fyller 3 år, slik at behovet for stellerrom minimeres.

Ut fra en helhetsvurdering av Kalmargaten barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 18 barn over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilråkning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Kalmargaten barnehage helseverngodkjenning for inntil 18 barn over 3 år.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8a, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Henning Gøttesen
overingeniør

Kopi til:

KALMARGATEN BARNEHAGE, KALMARGATEN 2, 5011 BERGEN
OPPVEKSTETATEN, BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST, LANDÅSVEIEN 31, 5097
BERGEN