

PETEDALSHEIA BARNEHAGE
PETEDALSHEIA 166

5254 SANDSLI

4005/03

NTB-03-2121
710940

10.12.2003{PRIVATE }

HELSEMYNDIGHETENES GODKJENNING AV PETEDALSHEIA BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Petedalsheia barnehage mottatt 16.10.00, vårt brev av 12.03.01, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 29.11.02, notater fra Scc Scandiaconsult av 10.01.03 og 12.08.03 vedrørende gjenstående tiltak i Petedalsheia barnehage.

Befaringer ble foretatt 28.02.00 og 02.06.03. Tilstede var fungerende styrer Ingeborg Rygh, fra driftsavdelingen i Ytrebygda Rune Mo, fra Miljørettet helsevern Sonja Skotheim og Elin Borgen.

Søknad

Barnehagen ligger i enden av en blindvei ved et friområde og en ballbane. Bygget er på en og en halv etasje med fire avdelinger. Leke- og oppholdsarealet inne er oppgitt til 247 m² og ute til ca 1900m². Det søkes om godkjenning for maks. 65 barn fra 0-6 år.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 16.10.00.

Rune Mo fra Driftsavdelingen i Ytrebygda bydel opplyser at det i september 2003 er gjennomført tiltak på utelekeområdet slik at det nå er tilfredsstillende drenering. Vi har ingen anmerkninger til inngjerdingen i barnehagen. Barnehagen må bedre tilsynsrutinene slik at barna ikke klatrer på gjerdet eller stikker av.

Vi har i samarbeid med barnehagen og Åge Dyngeland fra Scc Scandiaconsult sett på adkomstforhold og parkering ved Petedalsheia barnehage. I følge kostnadsberegninger fra Åge Dyngeland vil utbedring av disse forholdene komme på 200 000,- og et tilsvarende beløp for å kompensere for tapt utelekeareal. Etter vår vurdering er det ikke forholdsmessighet i dette. Trafikkproblemet må løses ved at parkeringsplassene ved barnehagen forbeholdes foresatte som skal hente og bringe barn, samt ansatte som bruker bil i tjenesten.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Inneklimaplan er mottatt 16.10.00.

Radonresultat viste et årsmiddel på 15 Bq/ m³.

Inneklimamåling fra september 2002 viser at avdeling Virvelvind nå har et tilfredsstillende luftskifte, temperatur og fuktighet i henhold til gjeldene normer. Dersom luften fremdeles oppleves som tung på avdeling Virvelvind er det viktig å redusere lagring av leker og annet materiell i åpne hyller og oppå skap. Bruken av tekstiler / tepper og lignende bør holdes lavest mulig (loddenhetsfaktoren) og alt materiell må kunne rengjøres tilfredsstillende. En bør også vurdere om det er mulig med en driftsomlegging med hensyn til bruk av felles rom, alders sammensetning og antall barn på avdelingen.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen er det utarbeidet renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 16.10.00.

På avdeling Virvelvind ble det registret at det var mye støv på høyereliggende flater. Det må tilrettelegges for en hyppigere renholds frekvens på disse flatene. Det må anskaffes utstyr som gjør at renholdet kan utføres uten å klatre.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

VURDERING

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er vurdert i samarbeid med barnehagekonsulent Eva Gading i Ytrebygda bydel. Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse og fastsatt til 251,1 m².

Forutsetning for å kunne ta med fingardrobene i netto leke- og oppholdsarealet, er at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgardrobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingardrobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Ut fra en helhetsvurdering av Petedalsheia barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 63 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling, enn barn over 3 år. Barn under 3 år må tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn arealnormen på 4 m² for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Ytrebygda bydel sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtaket: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Petedalsheia barnehage helseverngodkjenning for inntil 63 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit
byveterinær

Elin Borgen
avd. veterinær

Kopi til: YTREBYGDA BYDELSADMINISTRASJON, PB 93 SANDSLI, 5862 BERGEN
BERGEN BYGG OG EIENDOM KF, ALLEHELGENSGATE 2, 5035 BERGEN