



MULTICONSULT NORGE AS AVD BERGEN
Nesttunbrekka 99
5221 NESTTUN

Vår referanse: 2022/151444-9
Saksbehandler: Sigmund Skibenes
Dato: 22. mai 2024
Deres ref.: Joakim Helland

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan for plan-ID 71100000 Gnr 40 bnr 71 m.fl. Mårdalen

Vi viser til VA-rammeplan for reguleringsplan med plan-ID 71100000, mottatt den 18. april 2024.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 19. april 2024.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø150 mm, SJG) i Skjoldstølen. Det skal tilrettelegges for forbruks- og slokkevann (hydrant og kum med brannventil).

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø300 mm, betong) i Skjoldstølen, via gravitasjonsledning i borehull.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres lokalt. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere 30 m³ fordrøyningsmagasin (infiltrasjonsmagasin).
Flomveger er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Vannledning frem til slukkevannsuttak skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Bergen Vann.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Det skal etterstrebes bruk av blågrønne løsninger for lokal håndtering av overvann.
- Vannkummer i tilknytning til borehullstrasé skal ha kjørbare tilkomst. Disse arealene bør sikres med egne hensynssoner i reguleringsplanen.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Sigmund Skibenes - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: MULTICONSULT NORGE AS AVD BERGEN - Toril Amundsen