



Bergen kommune - vannkapasitetsberegning

Vannforsyningskapasitet for uttak til Bjørdalsbrotet (vannkum sid 31237).

Beregningen viser tilgjengelig vannmengde og trykk ved normal driftssituasjon, maks forbrukstid. På angitt sted ved pilen i kartet. Vannkapasiteten kan variere med midlertidige endringer i drift

Rest-trykk mVs	Pkt A ips
35	49
45	38
55	22

Maks 38l/s pga dim. samt trykktap i hoved v300.

