

## Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde

September 2024



<b>Bakteriologisk drikkevannskvalitet</b>				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	18	18
<b>Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet</b>				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	7,6
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,29
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	9,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland. rentvann	02.09.24	ESP	7,5	0,2	8	0	0
	09.09.24	ESP	7,6	0,2	8	0	0
	16.09.24	ESP	7,5	0,2	13	0	0
	23.09.24	ESP	7,5	0,4	12	0	0
	30.09.24	ESP	7,7	0,3	12	0	0
Stuajordet basseng	02.09.24	ESP	7,7	0,2	8	0	0
	09.09.24	ESP	7,7	0,2	7	0	0
	16.09.24	ESP	7,8	0,2	7	0	0
	23.09.24	ESP	7,7	0,3	8	0	0
	30.09.24	ESP	7,7	0,2	9	0	0
Sætrefiellet pst.	02.09.24	ESP	7,5	0,3	8	0	0
	09.09.24	ESP	7,5	0,2	7	0	0
	16.09.24	ESP	7,6	0,2	9	0	0
	23.09.24	ESP	7,5	0,2	10	0	0
	30.09.24	ESP	7,6	0,2	12	0	0
Haugland skole	02.09.24	ESP	7,5	0,1	8	0	0
	09.09.24	ESP	7,6	0,8	7	0	0
	16.09.24	ESP	7,6	0,9	9	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	45	45
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	45	45

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	45	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	45	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	45	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	02.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	09.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	16.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
	23.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	30.09.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
Møllendalsveien 42	03.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	7,8	0,2	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,1	0,2	5	0	0
	04.09.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
Damsgård pst.	11.09.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
	18.09.24	SVA	8,1	0,2	5	0	0
	25.09.24	SVA	8,2	0,2	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
Alle Helgensgt. 5	17.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,3	0,1	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
Mulen red.	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Lønborglien bas.	03.09.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,1	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	7,9	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,2	5	0	0
Starefossvingen pst.	10.09.24	SVA	8,2	0,3	5	0	0
	17.09.24	SVA	8,0	0,3	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,3	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Sandviksvn. 2	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Harald Hårfagresgt. 1	17.09.24	SVA	7,9	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,2	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,2	5	0	0
	17.09.24	SVA	7,9	0,2	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Lægdene bas.	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	7,9	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	03.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
Haukeland svkehotell	10.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0
	17.09.24	SVA	8,0	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA	8,2	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	32	32
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	32	32

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	32	7,7
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	32	0,18
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	32	6,4

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	03.09.24	SVA-ESP	7,5	0,1	6	0	0
	10.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	17.09.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	24.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	12	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	7,6	0,1	5	0	0
Bråtet pst.	11.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,5	0,2	8	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	10	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	7,6	0,1	5	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,7	0,2	6	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	18.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	7	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	7,7	0,2	10	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	7,5	0,1	6	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
Håkonsvern red.	25.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	9	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	7,6	0,1	6	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	9	0	0
Drottningsvik bas. inn/ut	04.09.24	SVA-ESP	7,6	0,1	6	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,6	0,1	5	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	7,6	0,3	7	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	7,5	0,1	6	0	0
Kringstjøveien pst.	11.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	6	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	7,6	0,2	5	0	0
	03.09.24	SVA-ESP	7,5	0,2	7	0	0
	10.09.24	SVA-ESP	7,5	0,2	7	0	0
Bjørnsonsgt.	17.09.24	SVA-ESP	8,0	0,1	5	0	0
	24.09.24	SVA-ESP	8,0	0,2	5	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	8,0	0,2	5	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,8	0,2	5	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	7,9	0,3	5	0	0
Søre Skogevei pst.	25.09.24	SVA-ESP	7,9	0,1	5	0	0
	11.09.24	SVA-ESP	7,9	0,1	5	0	0
	18.09.24	SVA-ESP	8,3	0,4	5	0	0
	25.09.24	SVA-ESP	8,0	0,2	5	0	0
	04.09.24	SVA-ESP	8,0	0,2	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	25	25
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	25	25

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	25	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	25	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	25	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	02.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	09.09.24	JOR	8,0	0,1	5	0	0
	16.09.24	JOR	7,9	0,1	5	0	0
	23.09.24	JOR	8,2	0,2	5	0	0
	30.09.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
Åstveit øst.	02.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	09.09.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
	16.09.24	JOR	8,2	0,2	5	0	0
	23.09.24	JOR	8,2	0,2	5	0	0
	30.09.24	JOR	8,0	0,1	5	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	02.09.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
	09.09.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
	16.09.24	JOR	8,1	0,2	5	0	0
	23.09.24	JOR	8,1	0,1	5	0	0
	30.09.24	JOR	7,9	0,1	5	0	0
Kollbudalen øst.	02.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	09.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	16.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	23.09.24	JOR	8,3	0,2	5	0	0
	30.09.24	JOR	8,0	0,1	5	0	0
Klauvaneset øst.	02.09.24	JOR	8,5	0,1	5	0	0
	09.09.24	JOR	8,2	0,1	5	0	0
	16.09.24	JOR	8,4	0,1	5	0	0
	23.09.24	JOR	8,5	0,2	5	0	0
	30.09.24	JOR	8,3	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	21	21
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	21	21

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	21	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	21	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	21	5,6

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	02.09.24	KIS	8,3	0,1	5	0	0
	09.09.24	KIS	7,9	0,1	5	0	0
	16.09.24	KIS	8,1	0,2	5	0	0
	23.09.24	KIS	7,7	0,1	5	0	0
	30.09.24	KIS	7,9	0,1	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	04.09.24	KIS	8,0	0,1	5	0	0
	11.09.24	KIS	8,1	0,1	5	0	0
	18.09.24	KIS	8,0	0,1	5	0	0
	25.09.24	KIS	8,1	0,1	5	0	0
Skioldhøgda pst.	03.09.24	KIS	8,0	0,1	5	0	0
	10.09.24	KIS	8,1	0,2	5	0	0
	17.09.24	KIS	7,9	0,1	5	0	0
	24.09.24	KIS	8,1	0,1	5	0	0
Skagedumpen krivss	04.09.24	SVA-ESP-KIS	7,6	0,1	7	0	0
	11.09.24	SVA-ESP-KIS	7,6	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,2	8	0	0
	25.09.24	SVA-ESP-KIS	7,6	0,2	9	0	0
Grimseidskoegen red.	04.09.24	SVA-ESP-KIS	7,7	0,1	6	0	0
	11.09.24	SVA-ESP-KIS	7,8	0,2	6	0	0
	18.09.24	SVA-ESP-KIS	7,8	0,1	6	0	0
	25.09.24	SVA-ESP-KIS	7,8	0,2	6	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	10	10
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	10	10

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	10	8,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	10	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	10	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	02.09.24	RIS	8,3	0,1	5	0	0
	09.09.24	RIS	8,1	0,1	5	0	0
	16.09.24	RIS	7,9	0,1	5	0	0
	23.09.24	RIS	8,2	0,2	5	0	0
	30.09.24	RIS	8,0	0,1	5	0	0
Skulstad bas. inn/ut	02.09.24	RIS	8,8	0,1	5	0	0
	09.09.24	RIS	8,7	0,1	5	0	0
	16.09.24	RIS	8,7	0,1	5	0	0
	23.09.24	RIS	8,8	0,1	5	0	0
	30.09.24	RIS	8,5	0,1	5	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15

**Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	15	5,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	02.09.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	09.09.24	SÆ	8,0	0,1	5	0	0
	16.09.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0
	23.09.24	SÆ	8,0	0,1	5	0	0
	30.09.24	SÆ	8,0	0,1	5	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	02.09.24	SÆ	7,9	0,2	5	0	0
	09.09.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	16.09.24	SÆ	7,9	0,2	5	0	0
	23.09.24	SÆ	8,0	0,2	5	0	0
	30.09.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0
Stemmelia pst.	02.09.24	SÆ	7,9	0,2	5	0	0
	09.09.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	16.09.24	SÆ	7,9	0,1	5	0	0
	23.09.24	SÆ	8,0	0,1	5	0	0
	30.09.24	SÆ	7,8	0,1	5	0	0