

ABO PLAN & ARKITEKTUR AS  
Postboks 291  
5203 OS

Ved: Åshild Blomdal



Vår ref.: 23/00086-4

Deres ref.:

Bergen, 29.04.2024

## **Uttalelse til RTP. Bergen planID 40120000 4601.12.303. Fantoftvegen 44. Avfallsløsning**

Viser til deres renovasjonstekniske plan (RTP) for Fantoftvegen 44, Gnr. 12 Bnr. 303, i Bergen kommune, datert 11.04.2024. Planen gjelder for 9 boenheter.

### Beholderløsning:

Det skal etableres beholderløsning for restavfall, matavfall og papir/papp/drikkekartong. Hentested er vist i RTP.

- 9 stk. 140 l for restavfall
- 9 stk. 140 l for matavfall
- 9 stk. 140 l for papir/papp/drikkekartong

Plastemballasje håndteres som egen plastsekkeløsning på avsatt areal. Plastsekkene bør skjermes for å hindre at de blåser vekk på tømmedag.

Beholdere og plastsekker skal fraktes til og fra hentested av beboerne på tømmedag.

For håndtering av glass- og metallemballasje skal nærmeste returpunkt benyttes.

### **BIR Infrastruktur uttaler seg herved positivt til deres RTP, på følgende vilkår:**

1. Tømmefrekvens:
  - i. Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken
  - ii. Matavfall ikke oftere enn 2 ganger i måneden
  - iii. Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.



2. For tømning av beholdere og plastsekker stilles følgende krav for renovasjonsbil (L):
  - i. Tilkomsvei, utkjøringsvei, vendehammer og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal tilfredsstillende både lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, jf. 'Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg'
  - ii. Det skal ikke være begrensende hindringer for renovasjonsbilen som mur, fortauskant, parkerte biler, brøytekanter, stolper, trær, vegetasjon, e.l..
  - iii. Det skal etableres permanent "parkering forbudt"-skilt og skravering av oppstillingsplass for renovasjonsbil ved behov.
  - iv. Fortau, gang- og sykkelvei kan som hovedregel ikke benyttes som oppstillingsplass.
  - v. Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømning. Den skal heller ikke være til hinder eller sperre trafikk ved tømning.
  
3. Ved bruk av private adkomstveier for innsamling av husholdningsavfall, krever BIR at utbygger avklarer bruken med veieier. Når dette er avklart, skal det inngås en skriftlig avtale mellom BIR og veieiere.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede eller med BIR sitt kundesenter (Telefon: 55 27 77 00, Epost: [bir@bir.no](mailto:bir@bir.no)).

Med vennlig hilsen  
BIR Infrastruktur AS

Anne-Lise Haraldseth  
Prosjektleder / plankonsulent

Sjur Aarsand  
Fagansvarlig Plan

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Du kan nå lese de fleste brev fra BIR-konsernet i din digitale postkasse!

- Brev til deg selv  
For å lese brev til deg selv må du opprette en digital postkasse. Det er enkelt og gratis på denne siden: <https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse>  
Har du ikke egen digital postkasse vil du motta brevet i Altinn.



- Brev til bedrift/organisasjon

Du kan lese brev til bedriften/organisasjonen i meldingsboksen i Altinn:

<https://www.altinn.no>

Under «Profil, roller og rettigheter» kan du se om kontaktinformasjonen er riktig, eventuelt legge til kontaktinformasjon. Her kan du også delegere rollen «Post/arkiv» dersom du ønsker at en annen person skal lese post på vegne av bedriften/organisasjonen.

Svar sendes inn via <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/990766665>.