



LEKEKLOSSEN BARNEHAGE
LØVÅSVEIEN 80

5145 FYLLINGSDALEN

00991 / 04

NTB-03- 2121
711032

23.06.2004

**VEDTAK OM GODKJENNING AV LEKEKLOSSEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Lekeklossen barnehage mottatt 20.02.04, vårt brev av 04.03.04, tidligere befaring gjennomført 18.02.04, handlingsplan for inneklime mottatt 12.05.04, vår tilsynsrapport av 18.05.04, brev mottatt 01.06.04, vårt varsel om vedtak om godkjenning av 17.06.04 samt innsigelse på dette mottatt 23.06.04.

Ferdigbefaring ble gjennomført 27.04.04. Tilstede var eier Svein og Linda Kårdal, pedagogisk konsulent i Fyllingsdalen bydel Bente Mari Natvig Hansen, styrer Kristin Olsen samt Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten.

Søknad

Lekeklossen barnehage har overtatt de gamle lokalene til Løvåsen 1 barnehage i Løvåsveien 80. Lokalene ligger i 1 etasje i borettslaget her, og de har tidligere vært brukt til formålet barnehage. Barnehagen har to avdelinger kalt Revehiet og Maurtuen.

Det søkes om godkjenning for maksimalt 33 barn.

Netto leke- og oppholdsareal er oppmålt til å være 130 m².

Uteområdet er på ca 1100 m².

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 28.04.04.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 28.04.04.

Det har tidligere vært gjennomført inneklimamålinger i lokalene da det var Løvåsen 1 barnehage som holdt til her. Disse viste at ventilasjonsanlegget var for dårlig på avdeling Revehiet i forhold til den personbelastningen som var her. Sett i forhold til de tidligere målingene, mener vi at maksimal personbelastning ikke kan være mer enn 14 barn, og at luftskifte da vil være tilstrekkelig i forhold til den veiledende normen på 1000 ppm CO₂.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 28.04.04 og 01.06.04.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

Innsigelse

Vi mottok 23.06.04 innsigelse på vårt varsel om vedtak om godkjenning. Eier bemerker her at han ønsker å få en godkjenning for et maksimalt antall barn over 3 år, slik at han står friere i forhold til fordeling av antallet barn over og under 3 år.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Barnehagen har felles grov/fin garderobe som tilhører avdeling Maurtuen, og både yttertøy og sko blir plassert her. Garderobene blir ved en slik bruk fort skitne og våte, og er på grunn av hygieniske ulemper lite egnet til lek og opphold for barn. På avdeling Revehiet er det et lite vindfang i tillegg til en garderobe på innsiden. Vi mener at vindfanget her er for lite til at det vil fungere som en tilfredsstillende grovgarderobe, da den er for liten til å oppbevare alt av

yttertøy og sko samt at det heller ikke er plass til benker slik at prosessen med av- og påkledning kan skje her. Derfor vil garderoben på innsiden fungere som en felles grov/fin garderobe som ikke vil være egnet til lek og opphold på grunn av hygieniske ulemper som vil oppstå. I tillegg ligger toalettene på innsiden av denne garderoben og det vil være mye trafikk ut og inn her.

Ut fra en helhetsvurdering av Lekeklossen barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til maksimalt 32 barn over 3 år. Grunnet inneklimateforhold på avdeling Revehiet, settes her kapasiteten til maksimalt 14 barn.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med overlege Finn Markussen ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse.


Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Lekeklossen barnehage helseverngodkjenning for maksimalt 32 barn over 3 år. Barn under 3 år må tilgodeses med et areal som er 1/3 større enn for barn over 3 år for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov.

Grunnet inneklimateforhold settes kapasiteten til maksimalt 14 barn på avdeling Revehiet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Henning Gøhtesen
overingeniør

Kopi til:

FYLLINGSDALEN BYDELSADMINISTR., SPELHAUGEN 20, 5147 FYLLINGSDALEN