

LEKEKLOSSEN BARNEHAGE
LØVÅSVEIEN 80

5145 FYLLINGSDALEN

01835 / 07

NTB-03-2121
711032

08.10.2007{PRIVATE }

**VEDTAK - GODKJENNING AV LEKEKLOSSEN BARNEHAGE I LOKALER I
STORHAMMEREN 21 ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Lekeklossen barnehage i lokaler i Storhammeren 21 mottatt 16.04.07, vår tilsynsrapport av 13.07.07, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 22.08.07, handlingsplan for inneklime og renhold samt avtale om bruk av grøntareal mottatt 16.08.07, bekreftelse på utbedring av lekeplassutstyr mottatt 22.08.09 og handlingsplan for ulykkesforebygging mottatt 06.09.07.

Det er avholdt befaringer 21.06.07, 11.07.07 samt ferdigbefaring 16.08.07 i anledning saken. Tilstede på siste befaring var eierne Svein og Linda Kårdal, styrer Kristin Olsen, Eva Gading fra Fagavdeling for barnehage og oppvekst samt Randi M. Hetland fra Helsevernetaten.

Søknad

Lekeklossen barnehage har overtatt de gamle lokalene til Storhammeren barnehage i Storhammeren 21. Lokalene ligger i 1 etasje i borettslaget. Eierne har pusset opp lokalene og gjort en del utbedringer. Barnehagen har to avdelinger kalt Marihønen og Bjørnehiet.

Lekeklossen barnehage består for øvrig av to andre barnehager som har lokaler i Løvåsen 80 og Torgny Segerstedsvei 176.

Fagavdeling for barnehager og skoler i Bergen kommune har opplyst at det innvendige netto leke- og oppholdsarealet er 100 m².

Det er oppgitt fra Bergen Kommunale Bygg, tidligere Bergen Bygg og Eiendom, at utearealet til barnehagen er på 420 m². Arealet er knapt i forhold til arealnormene. Som kompensasjon for lite inngjerdet uteareal disponerer barnehagen gode grøntareal i direkte forbindelse med uteområdet. Avtale med borettslaget om bruk av området er mottatt 16.08.07. I tillegg er det en fotballbane og andre turområder i umiddelbar nærhet.

Det søkes om godkjenning for maks. 19 barn fra 0-3 år.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 06.09.07.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 16.08.07.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 16.08.07.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Forutsetning for å kunne ta med fingardrobene i netto leke- og oppholdsarealet, er at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgardrobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingardrobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Det er en forutsetning for godkjenningen at avtale om bruk av uteareal i direkte tilknytning til

barnehagens uteområde vedvarer.

Ut fra en helhetsvurdering av Lekeklossen barnehage, i lokaler i Storhammeren 21, for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 25 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Saksfremstillingen og vedtak om godkjenning er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Lekeklossen barnehage, i lokaler i Storhammeren 21, helseverngodkjenning for inntil 25 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Radonmåling skal utføres innen 31.12.07 og resultatet sendes Helsevernetaten. Dersom radonkonsentrasjonen overstiger tiltaksgrensen som er på 200 Bq/m³ må det utføres tiltak slik at radonkonsentrasjonen kommer under denne grensen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten

Ingvar Tveit
leder

Randi M. Hetland
overingeniør

Kopi til:

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIV.PLAN, BYUTVIKLING, POSTBOKS 7700 BERGEN RÅDHUS, 5020 BERGEN

FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE, BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST, PB 7700, 5020 BERGEN

