



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2022/147652-8
Saksbehandler: Haldis Haukås Lillefosse
Dato: 17. oktober 2023
Deres ref.:

Vedtak om endret helseverngodkjenning for Neshaugane barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Neshaugane barnehage ble godkjent etter forskriften i 2012. Etter ønske fra eier får barnehagen nå endret godkjenning.

Miljørettet helsevern fatter følgende vedtak:

Neshaugane barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 374 m² innendørs leke- og oppholdsareal. Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.
- Personbelastningen i lekerommene må være tilpasset prosjektert luftmengde slik at barna sikres et tilfredsstillende inneklima.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 og folkehelseloven § 10.

Bakgrunn

Neshaugane barnehage ble i 2012 godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. for 80 barn 0-6 år. Miljørettet helsevern ble kontaktet av barnehageeier med ønske om endret helseverngodkjenning i februar 2022. Eier ønsker at godkjenningen endres til full utnyttelse av barnehagens leke- og oppholdsareal på 374 m², der antall barn er tilpasset arealnormene på 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.

Informasjon om barnehagen

Adresse	Neset 57, gnr.290 bnr. 125
Eier av barnehagen	BBSI
Eier av bygg/eiendom	EBE
Antall barn	53 barn over 3 år og 27 barn under 3 år, totalt 80 barn
Avdelinger	5 avdelinger fordelt på 2 etasjer der småbarnsavdelingene Veslefrikk og Tommeliten holder til i 1. etasje mens storbarnsavdelingene Askeladden, Reveenka og Smørbukk holder til i 2. etasje.
Leke- og oppholdsareal	374 m ²
Toalett	11 (12) toaletter tilgjengelig for barna, hvorav 3 (4) er universelt utformet og 2 er tilknyttet utearealet.
Stelleplass	3 (4) stelleplasser, alle er hev-senk-stellebenker. Småbarnsavdelingene har i tillegg hver sin nedfellbare, vegghegte stelleplass, men disse er ikke tilknyttet vaskepunkt (kan ikke nå en håndvask uten å forlate barnet på stellematten).
Uteområde	2340 m ² som er variert opparbeidet med naturtomt og lekeapparater.
Ventilasjon	Balansert
Soving	Vognskur

Vurdering

Etter en helhetsvurdering vurderer vi at barnehagen oppfyller forskriftens krav, men vi har følgende merknader:

§ 6 Inneklima

Byggeier har utført inneklimamålinger i 6 av barnehagens lekerom, og funnet overskridelser av normen på 1000 ppm CO₂ i tilfeller der personbelastningen (antall personer i rommet) overskrider rommenes prosjekterte personbelastning (det antall personer ventilasjonsanlegget gir tilstrekkelig luftutskiftning for). For å sikre at barna får et tilfredsstillende inneklima er det derfor viktig at barnehagen ikke overskrider maksimal personbelastning i følgende rom:

- 115 Lek (Veslefrikk) – maksimalt 20 personer
- 116 Lek/Sov (Veslefrikk) – maksimalt 8 personer
- 125 Lek (Tommeliten) – maksimalt 20 personer
- 235 Lek (Smørbukk) – maksimalt 20 personer
- 243 Lek (Askeladden) – maksimalt 20 personer
- 251 Lek (Reveenka) - maksimalt 22 personer

§ 13 Smittevern

Barnehagen har montert en hev/senk-stellebenk på HCWC 245. Stellebenken har ikke egen vask, noe som betyr at barn som benytter toalettet deler vask ved den voksne som utfører bleieskift. Dette fører til økt sannsynlighet for smitteoverføring mellom voksne og barn, og for å sikre at risikoen for spredning av smitte blir så liten som praktisk mulig skulle det vært to vasker i rommet. Slik det er nå må barnehagen velge om det er stellebenken eller toalettet som skal brukes. Barnehagen har tilstrekkelig antall toaletter selv uten toalettet i rom 245, men vi fikk opplyst at på grunn av fordelingen av toalettene i barnehagen så er det behov for toalettet i rom 245. Stellebenken er på sin side sjeldnere i bruk, men det er også behov for denne når barnehagen har større barn som fortsatt bruker bleie. Vi anbefaler derfor at det installeres en ekstra vask i rom 245.

Barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore- André Gram-Knutsen - Leder, Helsevernenheten
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) (Arbeidssted) - Merete Rosvold
Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging (Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg
Helle, Neshaugane barnehage