



Rådalslien skole
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2023/282108-2
Saksbehandler: Sunniva Whitfield Vatle
Dato: 19. april 2024
Deres ref.:

Vedtak om helseverngodkjenning - Rådalslien skole

Miljørettet helsevern godkjenner skoler etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Alle skoler skal ha en godkjenning etter forskriftens § 15.

Miljørettet helsevern vedtar følgende:

Rådalslien skole godkjennes etter forskriftens § 15 for en normalkapasitet på 450 elever fra 8. – 10. trinn.

Vi har lagt følgende vurderinger til grunn:

- Fordelingen av elever skal være slik at arealnormen på 2 – 2,5 m² etterleves. Areal til lærer /andre ansatte kommer i tillegg. I alle undervisningsrom skal det ikke være flere personer enn det antallet prosjekterte luftmengder tilsier, og det skal regnes minimum 2 m² per person.
- Skolen må benytte uteareal/aktivitetsareal utover skoleplassen, slik at elevene sikres tilstrekkelig areal til aktivitet og hvile i sine pauser.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Rådalslien skole var ferdigbygget i 2008. Rådalslien skole ble godkjent etter forskriften 7. august 2009 for 300 elever. Skolebygget består av tre «fløyer»: A-fløy, B-fløy og C-fløy. C-fløyen i bygget ble de første to årene brukt til barnehage, og skolen ble helseverngodkjent for 300 elever i 2009. Siden 2010 har hele bygget vært benyttet til skolebruk med normalkapasitet på 450 elever.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten i Bergen kommune var på tilsyn med Rådalslien skole den 21. oktober 2020. På tilsynet ble det avdekket fire forhold som måtte rettes. Disse ble beskrevet i vår tilsynsrapport og forhåndsvarsel om pålegg om retting datert 5. november 2020 og i vårt vedtak om pålegg om retting datert 14. desember 2020. Miljørettet helsevern mottok tilbakemelding fra skolen den 31. mai 2021, hvor skolen informerer om at tre av forholdene var rettet.

Vi viser til vårt internkontrolltilsyn den 20.mai 2022, vår rapport etter tilsynet sendt 30.mai 2022, søknad om endret helseverngodkjenning av Rådalslien skole mottatt 27.12.2023 og rapport etter inneklimatemålinger mottatt 19. april 2024.

Beskrivelse av skolen

Adresse: Rådalslien 95, 5239 Rådal; Gnr/bnr: 119/866

Eier av virksomheten: Bergen kommune

Eier av bygg/eiendom: Bergen kommune

Daglig leder av virksomheten: Eva Søfteland

| | |
|---|---|
| Type skole | Ungdomsskole i Fana bydel i Bergen med elever fra 8. til 10. trinn. |
| Bygg | Nytt bygg i 2008 |
| Ventilasjon | Balansert ventilasjon fra 2008 som er behovsstyrt med temperatur- og CO ₂ -følere. Det er tilfredsstillende luftkvalitet på Rådalslien ungdomsskole, men middels luftkvalitet ble målt på «116 Stille (Klasserom)». Der ble det registrert to overskridelser over maksimumsgrensen som kan skyldes høy personbelastning. |
| Toalett Ett toalett per 20 elever | 28 toalett til elevene på skolebygget, hvorav 4 HC-toalett. Idrettshallen har HC-toalett i hver garderobe. |
| Antall elever | Skolen hadde ved siste tilsyn 402 elever ved skolen: <ul style="list-style-type: none">- 8. trinn: 133 elever (5 klasser)- 9. trinn: 149 elever (5 klasser)- 10. trinn: 120 elever (4 klasser) |
| Normalkapasitet | I søknaden om helseverngodkjenning ble det søkt om en normalkapasitet på 450 elever. Skolen ble i 2009 godkjent for 300 elever på grunn av barnehagedrift i den ene fløyen til skolen. |
| Undervisningsareal Arealnorm: 2-2,5 m ² per elev i hovedrom avhengig av tilknytning til grupperom | Skole er utformet som en fem parallell skole. Det vil si at hvert trinn har fem klasser. Skolebygget er utformet som en baseskole med to hovedrom til hvert trinn. Hovedrommene er tilknyttet flere grupperom, auditorium og spesialrom. Skolebygget går over to plan og består av tre «fløyer»: A-fløy, B-fløy og C-fløy. Hvert trinn har hver sin fløy. Hovedrommet i 1. etasje er planlagt for 90 elever (tre klasser) og hovedrommet i 2. etasje er planlagt for 60 elever (to klasser). Hovedrommet i 1. etasje er på om lag 242 m ² og hovedrommet i 2. etasje er på omlag 187 m ² . Dette tilsvarer ca. 2,7 og 3,1 m ² per elev. Her er ikke areal for lærer tatt med. |
| Uteområde | Skolen har et uteområde på om lag 14 000 m ² . Dette tilsvarer ca. 30 m ² per elev for 450 elever. Uteområdet består hovedsakelig av asfalt med partier med gress og busker. I tillegg har skolen en liten «parksti» som en del av uteområdet. Skolen har også fotballmål plassert på gressplen, en liten klatrevegg med fallunderlag og volleyballbane. I tillegg kan elevene benytte idrettshallen i storefri. Denne er på om lag 390 m ² . |

Vurdering

Rådalslien skole ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem, og skolen må fortsette arbeidet med jevnlig revisjon for å tilpasse det til skolens behov.

Skolens uteområder er varierte og tilrettelagt for ulike aktiviteter for barn på ungdomstrinnet. Selve skoleplassen er liten, men skolen har gode kvaliteter i naturområdene, tilgang på klatrevegg, fotballbane og volleyballbane. Det er viktig at disse områdene benyttes aktivt for å sikre at elevene får tilgang på et så stort uteareal som mulig.

Det har blitt gjennomført ineklimamålinger ved skolen. I rom 116 ble det registrert to overskridelser over maksimumsgrensen som kan skyldes høy personbelastning. Elevantall i dette rommet må reduseres til det antallet som rommet er beregnet for, ut ifra arealnormen eller prosjekterte luftmengder.

Skolen anses som egnet for det omsøkte antallet elever etter en helhetlig vurdering av skolens lokaler, fasiliteter og uteareal. Skolen må søke om ny helseverngodkjenning ved endringer av drift eller bygningsmasse.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen – leder helsevernenheten
Sunniva Vatlé - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.