



RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN
Nygårdsgaten 93
5008 BERGEN

Vår referanse: 2020/29102-8
Saksbehandler: Solveig Hovland
Dato: 12. mars 2024
Deres ref.:

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan Gnr 13 bnr 1132 Sykkelveg fra Hagerups vei til Mindemyren med planid 65150000

Vi viser til VA-rammeplan sist mottatt 08.03.2024 samt møter i saken.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 08.03.2024

Vestland Fylkeskommune utarbeider detaljreguleringsplan med tilhørende VA rammeplan for sykkelvei med fortau langs Storetveitvegen fra krysset Storetveitvegen /Hagerups vei til Minde Alle.

Eksisterende AF- ledning som ligger i Storetveit vegen, Minde Alle og deler av Fageråsveien skal separeres og det skal tilrettelegges med ny Ø300/400/800mm overvannslending og Ø250/300mm spillvannsledning. Det skal også etableres ny vannledning med dimensjon Ø250/300mm parallelt med spill og overvannsledning.

Nye VA-ledninger skal tilknyttes eksisterende ledninger som er opparbeidet i Minde Alle i forbindelse med bybaneutbyggingen.

Tegning VA 201 og VA 202 viser avrenningslinjer og flomveier i «etter situasjonen» . Veien skal utformes på en slik måte at overvannet ikke renner ned til Wergeland bybanestopp. Overvannsavrenning og flomvei skal følge Storetveitvegen, videre ned i Minde Alle, til Mindemyren

Kommunal overtakelse:

Ledningsanlegget skal opparbeides i hht VA -norm for Bergen kommune og overtas til kommunal drift og vedlikehold.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Innsendt snitt viser at lendingene legges i ulike plan. Det kan tillates at ledningene legges i samme plan. Dette kan rettes i forbindelse med detaljprosjekteringen

Med hilsen
Bergen Vann

Randi Erdal - avdelingsleder
Solveig Hovland - saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*Kopi til: RAMBØLL NORGE AS - Øystein Arctander
Pettersen, RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN - Maria Instanes Jebran, BV Plan, utvikling
og klimatilpassing (Arbeidssted) - Marit Aase