

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen



Espeland forsyningsområde April 2025

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	14	14
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	7,9
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,17
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	2,1

Merknader: Espeland vannbehandlingsanlegg (vba) er per tiden ikke i drift grunnet ombygging. Espeland forsynes i denne perioden med vann produsert på Svartediket vba.

Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Espeland, rentvann (nettvann)	07.04.25	ESP	7,9	0,96	2	0	0
	14.04.25	ESP	7,9	0,20	2	0	
	22.04.25	ESP	8,0	0,12	3	0	0
	28.04.25	ESP	7,9	0,15	2	0	0
Ulriken bas (Lone)	07.04.25	ESP	8,0	0,11	2	0	0
	14.04.25	ESP	7,9	0,16	2	0	
	22.04.25	ESP	8,0	0,11	2	0	0
	28.04.25	ESP	7,9	0,10	2	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	07.04.25	ESP	7,7	0,13	2	0	0
	14.04.25	ESP	7,8	0,17	2	0	
	22.04.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
	28.04.25	ESP	7,9	0,11	2	0	0
Sætrefjellet pst.	07.04.25	ESP	7,7	0,11	2	0	0
	14.04.25	ESP	7,7	0,14	2	0	
	22.04.25	ESP	7,8	0,11	3	0	0
	28.04.25	ESP	7,8	0,11	2	0	0
Gaupås psp	07.04.25	ESP	7,8	0,11	2	0	0
	22.04.25	ESP	7,8	0,12	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	44	44
	0	-	38	38

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	44	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	44	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	44	2,1

Merknader: Espeland vannbehandlingsanlegg (vba) er per tiden ikke i drift. En del områder som normalt forsynes fra Svartediket vba vil i denne perioden forsynes med vann fra Jordalsvatnet vba.
Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	07.04.25	SVA	8,1	0,13	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,1	0,11	2	0	
	22.04.25	SVA	8,2	0,10	2	0	0
	28.04.25	SVA	8,2	0,13	2	0	0
Møllendalsveien 42	01.04.25	SVA	7,9	0,13	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	23.04.25	SVA	8,0	0,13	2	0	0
	02.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
Damsgård pst.	09.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,1	0,11	2	0	
	23.04.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	28.04.25	SVA	8,1	0,16	2	0	0
Alle Helgensgt. 5	01.04.25	SVA	8,1	0,11	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,2	0,12	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,2	0,12	2	0	
	22.04.25	SVA	8,1	0,14	2	0	0
Mulen red.	28.04.25	SVA	8,2	0,11	2	0	0
	01.04.25	SVA	8,0	0,12	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	22.04.25	SVA	8,0	0,11	3	0	0
Lønborglien bas.	01.04.25	SVA	8,0	0,13	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	
	22.04.25	SVA	7,9	0,11	3	0	0
	28.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Starefossvingen pst.	01.04.25	SVA	8,1	0,29	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,2	0,31	2	0	0
	23.04.25	SVA	8,2	0,30	2	0	0
Sandviksvn. 2	01.04.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	22.04.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
Harald Hårfagresgt. 1	01.04.25	SVA	7,9	0,11	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,1	0,12	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,0	0,12	2	0	
	22.04.25	SVA	8,0	0,12	3	0	0
	28.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
Lægdene bas.	01.04.25	SVA	8,0	0,13	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	23.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
Haukeland sykehotell	01.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	0
	08.04.25	SVA	8,0	0,10	2	0	0
	14.04.25	SVA	8,0	0,11	2	0	
	23.04.25	SVA	8,1	0,10	2	0	0
	28.04.25	SVA	8,0	0,16	2	0	0

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	32	32
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	28	28

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	32	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	32	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	32	2,0

Merknader: Espeland vba er per tiden ikke i drift. Forsyningen til dette området kommer nå fra Svartediket vba alene.

Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	01.04.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	08.04.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
	14.04.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	
	23.04.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
	28.04.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
Bråtet pst.	02.04.25	SVA-ESP	7,9	0,12	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	7,9	0,10	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	7,9	0,12	2	0	0
	02.04.25	SVA-ESP	7,8	0,11	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	8,2	0,12	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	23.04.25	SVA-ESP	8,1	0,10	2	0	0
	02.04.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,0	0,13	2	0	0
	02.04.25	SVA-ESP	7,9	0,10	2	0	0
Håkonsvern red.	09.04.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,0	0,13	2	0	0
	02.04.25	SVA-ESP	7,9	0,10	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
	14.04.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
Drotningsvik bas. inn/ut	23.04.25	SVA-ESP	8,0	0,10	2	0	0
	28.04.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
	02.04.25	SVA-ESP	7,9	0,10	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
Kringsjåveien pst.	01.04.25	SVA-ESP	7,9	0,12	2	0	0
	08.04.25	SVA-ESP	7,9	0,11	2	0	0
	14.04.25	SVA-ESP	7,9	0,13	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,0	0,11	2	0	0
	28.04.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
Bjørnsonsgt.	02.04.25	SVA-ESP	8,0	0,14	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	8,1	0,14	2	0	0
	14.04.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,1	0,12	2	0	0
	28.04.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0
Søre Skogevei pst.	02.04.25	SVA-ESP	8,0	0,14	2	0	0
	09.04.25	SVA-ESP	8,1	0,14	2	0	0
	14.04.25	SVA-ESP	8,0	0,12	2	0	0
	23.04.25	SVA-ESP	8,1	0,12	2	0	0
	28.04.25	SVA-ESP	8,1	0,11	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	16	16
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	13	13

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	16	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	16	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	16	2,1

Merknad: Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	07.04.25	JOR	7,8	0,11	2	0	0
	14.04.25	JOR	8,1	0,11	2	0	
	22.04.25	JOR	8,1	0,11	2	0	0
	28.04.25	JOR	8,1	0,12	2	0	0
Åstveit pst.	07.04.25	JOR	8,0	0,11	2	0	0
	22.04.25	JOR	8,0	0,13	3	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	07.04.25	JOR	8,0	0,12	2	0	0
	22.04.25	JOR	8,0	0,11	2	0	0
Kollbudalen pst.	07.04.25	JOR	8,1	0,15	2	0	0
	14.04.25	JOR	8,0	0,14	2	0	
	22.04.25	JOR	8,1	0,13	2	0	0
Klauvaneset pst.	28.04.25	JOR	8,0	0,13	2	0	0
	07.04.25	JOR	8,2	0,12	2	0	0
	14.04.25	JOR	8,1	0,14	2	0	
	22.04.25	JOR	8,1	0,14	2	0	0
	28.04.25	JOR	8,1	0,13	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	20	20
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	17	17

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	20	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	20	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	20	3,2

Merknad: Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	07.04.25	KIS	8,1	0,12	4	0	0
	14.04.25	KIS	8,2	0,12	4	0	
	22.04.25	KIS	8,2	0,10	4	0	0
	28.04.25	KIS	7,7	0,10	4	0	0
Vallehøgda bas. ut	02.04.25	KIS	8,0	0,15	4	0	0
	09.04.25	KIS	7,9	0,10	4	0	0
	14.04.25	KIS	7,9	0,14	4	0	
	23.04.25	KIS	8,0	0,12	4	0	0
Skjoldhøgda pst.	28.04.25	KIS	7,8	0,11	4	0	0
	01.04.25	KIS	8,0	0,10	4	0	0
	08.04.25	KIS	8,0	0,10	4	0	0
	23.04.25	KIS	8,0	0,14	4	0	0
Skagedumpen kryss	02.04.25	SVA-KIS	8,0	0,12	2	0	0
	09.04.25	SVA-KIS	8,0	0,14	2	0	0
	23.04.25	SVA-KIS	8,1	0,15	2	0	0
Grimseidskogen red.	02.04.25	SVA-KIS	7,9	0,15	2	0	0
	09.04.25	SVA-KIS	8,1	0,10	2	0	0
	14.04.25	SVA-KIS	7,9	0,11	2	0	
	23.04.25	SVA-KIS	8,2	0,13	2	0	0
	28.04.25	SVA-KIS	8,1	0,17	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	6	6
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	5	5

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	6	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	6	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	6	2,0

Merknad: Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	07.04.25	RIS	7,9	0,10	2	0	0
	14.04.25	RIS	7,7	0,11	2	0	
	22.04.25	RIS	7,9	0,10	2	0	0
	28.04.25	RIS	7,9	0,17	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	07.04.25	RIS	8,2	0,10	2	0	0
	22.04.25	RIS	8,2	0,10	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	10	10
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	8	8

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	10	7,7
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	10	0,10
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	10	2,0

Merknad: Det er ikke analysert for intestinale enterokokker i påskeuken /pga. helligdager.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	07.04.25	SÆ	7,6	0,10	2	0	0
	14.04.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	
	22.04.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0
	28.04.25	SÆ	7,7	0,10	2	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	07.04.25	SÆ	7,7	0,10	2	0	0
	14.04.25	SÆ	7,7	0,11	2	0	
	22.04.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0
	28.04.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0
Stemmelia pst.	07.04.25	SÆ	7,7	0,10	2	0	0
	22.04.25	SÆ	7,8	0,10	2	0	0