



ULSET BARNEHAGE
Midtkleiva 80
5119 ULSET

Vår referanse: 2025/158570-9
Saksbehandler: Sara-Maria Mead
Dato: 25. juni 2025
Deres ref.:

Vedtak om helsevern godkjenning - Ulset barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Ulset barnehage har blitt rehabilitert og utvidet, og søkte om godkjenning etter forskriften 24. april 2025

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fatter følgende vedtak:

Ulset barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 317,2 m² innendørs leke- og oppholdsareal.
- Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.
- Antall barn skal ikke overskride kapasitet på stellerplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben.

Resultat av radonmålinger må sendes til oss innen utgangen av desember 2025.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Ulset barnehage mottatt 24. april 2025, tilsyn 11. juni 2025, vår tilbakemelding etter tilsyn sendt 13. juni 2025 og barnehagens svar 19. juni 2025.

Ulset barnehage ble bygget i 1980 og fikk i 1998 helseverngodkjenning for 37 barn med et godkjent leke- og oppholdsareal på 170 m². I 2006 ble barnehagen utvidet med en småbarnsavdeling, uten at helseverngodkjenningen ble oppdatert, og i 2025 ble barnehagen utvidet med et nytt bygg og deler av det eldste bygget ble rehabilitert. I tillegg ble det gjort tiltak for å begrense støy fra veitrafikk på barnas lekearealer inne og ute.

Det søkes derfor nå om ny helseverngodkjenning for Ulset barnehage. I søknaden står det at barnehagen har et innendørs leke- og oppholdsareal på 365,9 m², samt at barnehagen er planlagt for 40 barn over 3 år og 21 barn under 3 år.

Informasjon om barnehagen

Adresse	Midtkleiva 80, 5119 Ulset 189/214 gnr. bnr. 189/210
Eier av barnehagen	Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Vest og Nordhordland Indremisjon
Eier av bygg/eiendom	Ulset barnehage
Avdelinger	2 storebarnsavdelinger, lokalisert i nytt bygg og rehabilitert del 2 småbarnsavdelinger, lokalisert i gamlebygget
Leke- og oppholdsareal	317,2 m ² . Se egen tabell (s.4) med oversikt over hvilke rom som er inkludert i LOA.
Grovgarderobes	4 grovgarderobes. Grovgarderobene i ny-bygget har 22 plasser hver. Grovgarderoben til småbarnsavdelingene skal endres, men det er plass til å etablere tilstrekkelig antall plasser til tiltenkt antall barn.
Toalett	9 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav 3 er UUWC og 1 er tilknyttet uteareal.
Stelleplass	6 stelleplasser. 4 i småbarnsavdelingene og 2 i storebarnsavdelingene.
Uteområde	Oppgitt å være 2500 m ² . Fint og variert uteområde med asfalt, skog, busker, knauser og kupert naturterreng. Området gir mulighet for f.eks. sykling, klatring, akebakke om vinteren, bevegelse i ulendt terreng, ulike lekeapparat: sandkasser, vannlek, disser, rutsjebane, mulighet til rekreasjon og utforskning i fine naturomgivelser. Lekeplassen er delt i 3 områder med gjerde/port imellom. Kan brukes av alle aldersgrupper og funksjonsnivå, til alle årstider. Lekeplassen er utvidet og blitt oppgradert med nye lekeapparater i 2025.
Ventilasjon	Balansert
Soving	Vognskur. Rutine med kontinuerlig sovevakt.
Tilgjengelighet	Arealene inne i barnehagen er universelt utformet.

Vurdering

Støy

Det følger av forskriftens § 8 at barnehagens lokaler og uteområder skal være helsemessig tilfredsstillende utformet og innredet slik at barn er beskyttet mot støy. Barnehagen ligger tett på trafikkert vei. Deler av barnehagens fasade ligger i rød støysone og hele barnehagens uteoppholdsareal ligger i gul støysone jf. støyberegninger etter T-1442.

Barnehagen har tidligere fått avvik knyttet til støy og utvidelsen og rehabiliteringen av barnehagen er delvis gjort for å utbedre dette. Det nye bygget er satt opp på delen av uteoppholdsarealet som var nærmest veien og fungerer nå som en støyskjerm. I tillegg er det satt opp en støyskjerm på deler av uteområdet. Orienterende støymåling ca 3. m fra støyskjermen viste 53 dB, som er under grenseverdien for gul støysone på 55 dB. Det er mulig at mindre deler av uteområdet kan være noe over grenseverdien for gul støysone. Imidlertid har barnehagen et stort og attraktivt uteareal med naturtomt, og barna har god plass til å fordele seg på området. Vi vurderer derfor at lydforholdene på uteområdet er helsemessig tilfredsstillende. Vi gjør oppmerksom på at om støynivået fra veien endrer seg, vil vi ved senere tilsyn kunne vurdere saken annerledes og kunne kreve vurdering fra akustiker.

Vi utførte orienterende støymålinger i de tre lekerommene som er vendt mot veien. Grenseverdien for innendørs lydnivå fra utendørs kilder er 32 dB, jf. NS8175, tabell 18. Orienterende støymåling viste følgende

- Grupperom på 10,3 m²: 33 dB
- Grupperom på 12,5 m²: 37,4 dB
- Grupperom på 15,5 m²: 33,7dB

I grupperommet med 37,4 dB kom også noe av støyen fra ventilasjonsanlegget i naborommet. Grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner innendørs er 30 dB, jf. NS8175, tabell 17. Vi vurderer at støynivået i grupperom på 12,5 m² ikke lever opp til forskriftens krav, og derfor ikke kan inkluderes i LOA slik det fremstår i dag. Om barnehagen ønsker å gjøre tiltak i rommet slik at det kan inkluderes i LOA på et senere tidspunkt kan de søke om endret helsevern godkjenning.

Dagslys og utsyn

Det følger av forskriften § 7 at virksomhetens lokaler skal ha helsemessig tilfredsstillende dagslys og utsyn. Barnehagen har søkt om å inkludere gangen på 33,3 m² i rehabilitert del i LOA. Gangen mangler dagslys og utsyn og lever derfor ikke opp til kravene i forskriftens § 7. Vi vurderer derfor at gangen ikke kan inkluderes i LOA.

Leke- og oppholdsareal inne

I veiledningen til forskriftens § 4 opplyses det at veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 m² netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 m²) per barn under tre år. Normen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06 Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader (udir.no).

Barnehagen har søkt om et totalt leke- og oppholdsareal (LOA) på 365,9 m². Etter befaring av lokalene har vi vurdert at gangen på 33,3 m² ikke kan inkluderes i LOA pga. manglende dagslys og utsyn og at grupperom på 12,5 m² ikke kan inkluderes i LOA pga. støy. I tillegg er lekeareal på kjøkken oppmålt til 28,5 m² og lekerom på avdeling månen har fått fratrekk på 1,4 m² grunnet integrert lagerskap. Vi vurderer at totalt LOA er 317,2 m² som gir rom for inntil 79 barn over 3 år.

Barnehagen er med utvidelsen i 2025 planlagt for 4 avdelinger; 2 småbarnsavdelinger i gammelt bygg og 2 storbarnsavdelinger i ny-bygg og rehabilitert del av gammelt bygg.

Storbarnsavdelingene har hver sine avdelingsrom med tilknyttede temarom, og disponerer i tillegg kjøkken og 3 grupperom i den gamle delen av barnehagen. Storbarnsavdelingene har et LOA på 165,6 m² som gir plass til 41 barn over 3 år etter arealnormen på 4m² per barn.

Småbarnsavdelingene har hver sine store avdelingsrom og det er tilknyttet 3 grupperom til avdeling Månen og 2 grupperom til avdeling Stjernen. Småbarnsavdelingene har et LOA på 151,6 m² som gir rom for 28 barn under 3 år etter arealnormen på 5,3 m² per barn.

Oversikt over rom som er inkludert i LOA

Avdeling	Rom	M ²	Kommentar
Avdeling Regnbuen 3-5 år	Avdeling	40,3	
	Tema	10,3	
	Grupperom	10,9	I rehabilitert del av gammelt bygg
Avdeling Solstrålen 3-5 år	Avdeling	38	
	Tema	11,2	
	Grupperom	10,9	I rehabilitert del av gammelt bygg
Felles for 3-5 år	Kjøkken	28,5	Fra kjøkkenøy til vegg mot uteoppholdsareal
	Lekerom	15,5	I rehabilitert del av gammelt bygg
Avdeling Månen 1-3 år	Lekerom	33	
	Lekerom	14,6	Fratrekk for integrert lagerskap
	Lekerom	7	
	Lekerom	11	
Avdeling Stjernen 1-3 år	Lekerom	56	
	Lekerom	10	
	Lekerom	20	
Totalt		317,2	

Sanitære fasiliteter

Det følger av forskriftens § 11 at barnehagens sanitære anlegg skal ha tilfredsstillende standard, utforming og kapasitet. Vi anbefaler minimum 1 stelleplass per 10 barn under 3 år og 1 toalett per 10 barn i tråd med Helsedirektoratets anbefaling i forskriftens veileder. Dette er både for at barn ikke skal måtte vente for lenge før de får skiftet bleie eller får tilgang til toalett, og for å sikre at risikoen for spredning av smitte er så liten som praktisk mulig (§ 13 Smittevern). Ut fra denne anbefalingen har barnehagen sanitærkapasitet til 90 barn, og av disse kan inntil 60 barn være under 3 år. Det er en grovgarderobe tilknyttet hver avdeling og det er tilstrekkelig plasser til det antall barn LOA tilsier at barnehagen kan ha.

Internkontrollsystem:

Det følger av forskriften § 18 at virksomheten skal ha internkontroll for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Barnehagen ser ut til å ha et internkontrollsystem som ser ut til å dekke forskriftens krav. Ved fremtidige tilsyn vil blant annet internkontrollsystemets funksjon i praksis, rutiner for revidering og opplæring, arbeid med risikovurderinger og beredskap, samt ansvarsfordeling bli vektlagt.

Etter en helhetlig vurdering godkjennes barnehagen med et innendørs leke- og oppholdsareal på 317,2 m². Antall barn skal tilpasses arealnormene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år. Antall barn skal ikke overskride kapasitet på stelleplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben.

Vedtaketets gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at barnehagen må søke om ny helsevern godkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helsevern godkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage, er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore-André Gram-Knutsen - Leder Helsevernenheten
Sara Bjune Mead - Overingeniør Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Seksjon for barnehagemyndighet (SB)