



BYGGADMINISTRASJON HARALD
BJØRNDAL AS
Postboks 103
5649 EIKELANDSOSEN

Vår referanse: 2019/24902-12
Saksbehandler: Laura Tincescu Johnsen
Dato: 19. juni 2025
Deres ref.: Andre Bjørndal

Uttalelse fra Bergen Vann til revidert rammeplan Gnr 22 Bnr 624 m.fl. Hjalmar Brantings vei

Vi viser til revidert VA-rammeplan for Hjalmar Brantings vei, mottatt den 11.11.24, samt reviderte planer mottatt den 10.04.25.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 10.04.25.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 150 mm, duktilt støpejern) i Hjalmar Brantings vei.

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 150 mm, betong) i Hjalmar Brantings vei, via gravitasjonsledning.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres ved etablering av fordrøyningsmagasin på tak, og ved infiltrasjon til grunnen i steinfylling.
Flomveier er vist på innsendt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

VA-etaten har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Vi ber om at denne VA-rammeplanen koordineres med tilgrensende planer (Bybanen, Hjalmar Brantings vei vest for dette planområdet).
- Vi forutsetter at overvann fra vei tidligere håndtert av sluk fortsatt vil bli ivaretatt.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Laura T. Johnsen - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.