



SWECO NORGE AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Vår referanse: 2023/280606-2
Saksbehandler: Sigmund Skibenes
Dato: 12. februar 2024
Deres ref.: Natalia Zieritz

Bergen Vanns uttalelse til VA-rammeplan Gnr 154 bnr 42 m. fl. Kringsjåveien/Håsteins gate - Jansons gate (plan-ID 71050000)

Vi viser til VA-rammeplan for reguleringsplan med plan-ID 71050000, mottatt den. Planen gjelder utbedring av eksisterende gangforbindelse fra Håsteins gate til Jansons gate.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 23. november 2023.

Vannforsyning:

Planarbeidet medfører ingen tilknytninger eller arbeid som påvirker det kommunale vannledningsnettet.

Håndtering av spillvann:

Det skal ikke utføres nye tilknytninger eller andre arbeider som påvirker det kommunale spillvannsnettet, men privat stikkledning for spillvann til eiendommen Gnr 153 bnr 214 Håsteins gate 42 må hensyntas.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres lokalt, det er beregnet en økning i avrenning på 4 l/s som følge av tiltaket. Det skal settes ned en sandfangskum for håndtering av den økte avrenningen. Flomveger er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse: Det er ikke aktuelt med kommunal overtakelse av ledningsanlegg.

Bergen Vann har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Detaljprosjekteringen må se på muligheter for å redusere dagens avrenning til kommunal overvannsledning. Mengde overvann fra overløp som skal tilknyttes til offentlig nett må avklares med Bergen Vann ved detaljprosjektering.
- Følgende må dokumenteres før det kan gis forhåndsuttalelse i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse fra Bergen Vann:
 - o Stikkledning for spillvann til Håsteins gate 42 skal hensyntas i detaljprosjekteringen. En må derfor dokumentere at tilkomst etter utført tiltak er minst like god som for dagens situasjon. Alternativt bør ledningen legges om.

Med hilsen
Bergen Vann

Solveig Hovland - Fagansvarlig
Sigmund Skibenes - Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.