



OMEGA 365 AREAL AS
Kvassanesvegen 4

5582 ØLENSVÅG

Vår referanse: 2022/185963-2
Saksbehandler: Karen Martinussen
Dato: 16. desember 2022
Deres ref.:

Fana. Gnr 6 bnr 254 m. fl. Helldalsåta. Forespørsel om fravik av vegnorm og oppstillingsplass for renovasjon. Uttale fra Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten viser til henvendelse datert 15.11.2022, vedrørende forespørsel om fravik fra vegnorm og oppstillingsplass for renovasjon.

Fravik fra vegnorm

Bymiljøetaten kan akseptere at avkjørselen har en stigning på 2,8% de første 2 meterne.

Renovasjon

Alternativ 1: Oppstillingsplassen for renovasjonsbil er plassert i en sving hvor deler av bilen står ute i vegbanen. Vi mener dette er en uheldig løsning. Vi er spesielt bekymret for forbikjøring ved tømning i en sving. Vi stiller videre spørsmål om hvordan tømningen skjer med BIR må motsatt side av vegen i dag. Vil det være mulig for renovasjonsbil å stå oppstilt på en plass før tømning av hele område?

Alternativ 2: Vi kan akseptere denne løsningen. Vi påpeker da at renovasjonspunktet plasseres slik at det ikke vil være i konflikt med frisktssonen til avkjørsel til prosjektet. Vi forutsetter da at det ikke planlegges fortau på denne siden av vegen, som er vist i tidligere planforslag til planoppstart.

Med hilsen
Bymiljøetaten

Anne Grethe Fosse Selseng - seksjonsleder
Karen Martinussen - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.