Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen

Espeland forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	15	15
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	15	8,0
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	15	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	15	2,0

Merknad: Espeland vannbehandlingsanlegg er per tiden ikke i drift grunnet ombygging. Produksjon fra Jordalsvatnet og Svartediket erstatter mengden fra Espeland.

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Ulriken bas (Lone)	04.05.26	ESP	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	18.05.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	26.05.26	ESP	8,2	0,1	2	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	04.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	11.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	18.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	26.05.26	ESP	8,0	0,2	2	0	0
Sætrefjellet pst.	04.05.26	ESP	8,0	0,2	2	0	0
	11.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	18.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	26.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
Gaupås psp	04.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	18.05.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	26.05.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0

Svartediket forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	39	39
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	39	39
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	39	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	39	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	39	2,0

Merknad: Deler av dette området forsynes per tiden med vann fra Jordalsvatnet vba.

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Svartediket rentvann	04.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	18.05.26	SVA	8,4	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Møllendalsveien 42	05.05.26	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,0	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA	8,0	0,1	2	0	0
Damsgård pst.	06.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
Alle Helgensgt. 5	05.05.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
Mulen red.	05.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Lønborglien bas.	05.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
Starefossvingen pst.	05.05.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	27.05.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
Sandviksvn. 2	05.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet	Turbiditet	Fargetall	E.Coli	Intestinale enterokokker
			pH	FNU	mg Pt/l	cfu/100ml	cfu/100ml
Harald Hårfagresgt. 1	05.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
	26.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Lægdene bas.	05.05.26	SVA	8,1	0,2	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	27.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Haukeland sykehotell	05.05.26	SVA	8,1	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	27.05.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0

Espeland / Svartediket forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	28	28
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	28	28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	28	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	28	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	28	2,0

Merknad: Dette området forsynes per tiden kun med vann i fra Svartediket vba.

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Fantoft basseng ut	05.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,2	0,2	2	0	0
Bråtet pst.	06.05.26	SVA-ESP	8,0	0,3	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,1	0,3	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,1	0,3	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	06.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Håkonsvern red.	06.05.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Drotningsvik bas. inn/ut	06.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Kringsjåveien pst.	06.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Bjørnsonsgt.	05.05.26	SVA-ESP	8,0	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	19.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Søre Skogevei pst.	06.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0

Jordalsvatnet forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,15
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	2,1

Merknad:

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	04.05.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	11.05.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	18.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	JOR	8,2	0,2	3	0	0
Åstveit pst.	04.05.26	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	18.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	04.05.26	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	18.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	26.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Kollbudalen pst.	04.05.26	JOR	8,3	0,1	2	0	0
	11.05.26	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	18.05.26	JOR	8,3	0,1	2	0	0
	26.05.26	JOR	8,2	0,2	2	0	0
Klauvaneset pst.	04.05.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	JOR	8,3	0,2	2	0	0
	18.05.26	JOR	8,4	0,1	2	0	0
	26.05.26	JOR	8,3	0,2	2	0	0

Kismul forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	18	18
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	18	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	18	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	18	3,8

Merknad:

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	04.05.26	KIS	8,2	0,1	5	0	0
	11.05.26	KIS	8,3	0,1	2	0	0
	18.05.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
	26.05.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	06.05.26	KIS	8,3	0,2	5	0	0
	11.05.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
	20.05.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
	27.05.26	KIS	8,3	0,1	4	0	0
Skjoldhøgda pst.	05.05.26	KIS	8,3	0,1	4	0	0
	19.05.26	KIS	8,4	0,1	2	0	0
	27.05.26	KIS	8,4	0,1	2	0	0
Skagedumpen kryss	06.05.26	SVA-KIS	8,4	0,1	5	0	0
	20.05.26	SVA-KIS	8,4	0,2	6	0	0
	27.05.26	SVA-KIS	8,4	0,1	4	0	0
Grimseidskogen red.	06.05.26	SVA-KIS	8,3	0,1	2	0	0
	11.05.26	SVA-KIS	8,2	0,1	2	0	0
	20.05.26	SVA-KIS	8,3	0,1	2	0	0
	27.05.26	SVA-KIS	7,6	0,1	4	0	0

Risnes forsyningsområde Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	7	7
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	7	7
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	7	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	7	0,12
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	7	2,0

Merknad:

Beskrivelse	**Dato**	**Vba**	**Surhet** pH	**Turbiditet** FNU	**Fargetall** mg Pt/l	**E.Coli** cfu/100ml	**Intestinale enterokokker** cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	04.05.26	RIS	8,2	0,1	2	0	0
	11.05.26	RIS	8,0	0,1	2	0	0
	18.05.26	RIS	8,3	0,1	2	0	0
	26.05.26	RIS	8,2	0,2	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	04.05.26	RIS	8,5	0,1	2	0	0
	18.05.26	RIS	8,5	0,1	2	0	0
	26.05.26	RIS	8,5	0,1	2	0	0

Sædalen forsyningsområde — Mai 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	11	11
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	11	11

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	11	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	11	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	11	2,2

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	04.05.26	SÆ	8,4	0,1	2	0	0
	11.05.26	SÆ	8,3	0,1	2	0	0
	18.05.26	SÆ	8,3	0,1	3	0	0
	26.05.26	SÆ	8,4	0,1	3	0	0
Nattlandsfjellet bas. ut	04.05.26	SÆ	8,3	0,1	2	0	0
	11.05.26	SÆ	8,3	0,1	2	0	0
	18.05.26	SÆ	8,4	0,1	2	0	0
	26.05.26	SÆ	7,5	0,1	2	0	0
Stemmelia pst.	04.05.26	SÆ	8,1	0,1	2	0	0
	18.05.26	SÆ	8,3	0,1	2	0	0
	26.05.26	SÆ	8,3	0,2	2	0	0