

Henning Larsen Arkitekter
Nygårdsgaten 91-93
5008 BERGEN

Ved: Kristian Ramstad Johansen



Vår ref.: 22/00693-14

Deres ref.:

Bergen, 27.02.2025

Uttalelse til RTP. Bergen planID 70710000 4601.94.6. Boligprogrammet Rød Krokeide. Avfallsløsning

Viser til deres renovasjonstekniske plan (RTP) for Boligprogrammet – Rød, Krokeide, Gnr. 94 Bnr.6, i Bergen kommune, datert 19.02.2025 samt e-post av 21.02.2025. Planen gjelder for 6 boenheter.

Beholderløsning:

Det skal etableres beholderløsning for restavfall, papir/papp/drikkekartong og glass- og metallemballasje. Hentested er vist i RTP.

- 1 stk. 660 l for restavfall
- 2 stk. 660 l for papir/papp/drikkekartong
- 2 stk. 140 l for glass- og metallemballasje

Plastemballasje håndteres som egen plastsekkeløsning på avsatt areal. Plastsekkene bør skjermes for å hindre at de blåser vekk på tømmedag.

Beholdere og plastsekker skal fraktes til og fra hentested av beboerne på tømmedag.

Området mellom hentested for beholdere og lasteområdet ved bakende på renovasjonsbil skal være terskelfritt og ha maksimalt 5 % helning.

BIR Infrastruktur uttaler seg herved positivt til deres RTP, på følgende vilkår:

1. Tømmefrekvens:

- i. Restavfall – ikke oftere enn 1 gang i uken
- ii. Matavfall ikke oftere enn 2 ganger i måneden
- iii. Papir/papp/drikkekartong og plastemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.
- iv. Glass- og metallemballasje – ikke oftere enn 1 gang i måneden.

2. For tømning av beholdere og plastsekker stilles følgende krav for renovasjonsbil (L):

- i. Tilkomstvei, utkjøringsvei, vendehammer og oppstillingsplass for renovasjonsbil skal tilfredsstille både lastebil med lengde 10,5 m og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, jf. 'Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg'
- ii. Det skal ikke være begrensende hindringer for renovasjonsbilen som mur, fortauskant, parkerte biler, brøytekanter, stolper, trær, vegetasjon, e.l..
- iii. Det skal etableres permanent "parkering forbudt"-skilt og skravering av oppstillingsplass for renovasjonsbil ved behov.
- iv. Fortau, gang- og sykkelvei kan som hovedregel ikke benyttes som oppstillingsplass.
- v. Renovasjonsbil skal ikke måtte rygge ut fra renovasjonsanlegg etter tømning. Den skal heller ikke være til hinder eller sperre trafikk ved tømning.

3. Ved bruk av private adkomstveier for innsamling av husholdningsavfall, krever BIR at utbygger avklarer bruken med veieier. Når dette er avklart, skal det inngås en skriftlig avtale mellom BIR og veieiere.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede eller med BIR sitt kundesenter (Telefon: 55 27 77 00, Epost: bir@bir.no).

Med vennlig hilsen
BIR Infrastruktur AS

Anne-Lise Haraldseth
Prosjektleder / plankonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.



Du kan nå lese de fleste brev fra BIR-konsernet i din digitale postkasse!

- Brev til deg selv

For å lese brev til deg selv må du opprette en digital postkasse. Det er enkelt og gratis på denne siden: <https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse>

Har du ikke egen digital postkasse vil du motta brevet i Altinn.

- Brev til bedrift/organisasjon

Du kan lese brev til bedriften/organisasjonen i meldingsboksen i Altinn:

<https://www.altinn.no>

Under «Profil, roller og rettigheter» kan du se om kontaktinformasjonen er riktig, eventuelt legge til kontaktinformasjon. Her kan du også delegere rollen «Post/arkiv» dersom du ønsker at en annen person skal lese post på vegne av bedriften/organisasjonen.

Svar sendes inn via <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/990766665>.